



LEGENDE	
	Vanne maintien de pression
	Vanne à main coudement
	Filtre à tamis
	Vanne 2 voies électrovanne
	Vanne 3 voies motorisée TOR
	Vanne 2 voies motorisée 4-20 mA
	Vanne de réglage à soupape
	Compteur consommation d'eau "arrivée ballon"
	Compteur consommation d'eau chaude "laveuse"
	Compteur consommation d'eau froide "laveuse"
	Sonde de température
	Contrôleur de débit d'eau
	Aquastat
	Capteur de pression 4-20mA
	Thermomètre

Consommation du bac de déglace : 40m3/h en fonctionnement Maxi.  
Fonctionnement la nuit pendant environ 3 heures  
S'il n'y a pas de déglace à faire,  
l'eau sera rejetée.



# CRIÉE de Saint Quay Portrieux

## SCHEMA DE PRINCIPE

### PRODUCTIONS

### FRIGORIFIQUES

E	28/11/12	Date	DOE	
			Modifications	
Index		Echelle:		
		Date:	sans	
		Dessiné:	JYLF	
		Visé:	PSI	
		Dossier / Plan:		
		P1204630 / PR01		

*Je parle à ton langage*

ST BRIEUC : ZA Rond Point Rosengart  
7 rue du Gymnase - BP 237  
22192 PLERIN Cédex  
Téléphone : 02.96.74.73.30 Fax : 02.96.74.73.07  
armor.refrigeration.plen@cesbron.com

Les plans réalisés par JF CESBRON sont des plans d'exécution affranchis à son seule titre. En conséquence la responsabilité de JF CESBRON ne saurait être recherchée au-delà du matériel le liant au maître d'ouvrage.  
Reproduction et diffusion interdites sans notre autorisation.