


# Schéma de principe CVC

## Extraction projet RIE



/	1(en attente)	4	5	6	7
/	Armoire Détox enveloppe	PPM	Gaz Cabinet 1	Gaz Cabinet 2	RIE
Qv (m³.h⁻¹)	100	3,6	120	>10	>10
Diam (mm)	100	ISOKF40 (304L)	100/125	80	80
Pdc (Pa)	10		150max	/	/
Remarques	-10Pa > 100m³.h⁻¹	Dépression obligatoire	Dp 150Pa max		
Matériau	pvc	Inox304	pvc	pvc	pvc