


| | | |
|---|---|-------------------|
| MODE OPERATOIRE | | Réf : MOP-4003 |
|  | Arrêt non programmé de la centrale de traitement d'air d'une zone à environnement maîtrisé | Date : 13/06/2023 |
| | | Version : 1 |

| | |
|---|-----------------------|
| Service émetteur : EOH | |
| Rédacteur : Dr Raoul BARON | |
| Domaine d'application - Personnel concerné : Professionnels des services techniques, de l'Equipe Opérationnelle d'hygiène, des services ayant une/des ZEM | |
| Références de la (des) procédure(s) associée(s) : | |
| Validation par : Comité de l'air et de l'eau | Signé le : 13/06/2023 |

La centrale de traitement d'air (CTA) permet de souffler de l'air filtrée dans une pièce appelée zone à environnement maîtrisée (ZEM). Les ZEM sont qualifiées et classées suivant leurs performances : ISO-5 à ISO-8.

A l'hôpital de nombreux locaux sont des ZEM :

- Les salles d'opérations des blocs opératoires, les salles de cardiologie interventionnelle, de neurologie interventionnelle et de radiologie interventionnelle, certaines chambres d'hématologie adultes et d'oncologie pédiatrique sont des ZEM.
- Les salles de préparation de parentérales et de chimiothérapie à la pharmacie, certains laboratoires de biologie sont aussi des ZEM

La centrale de traitement d'air (CTA) d'une zone à environnement maîtrisé (ZEM) peut s'arrêter de façon inopinée lors d'une coupure de courant électrique non programmée, d'une panne de moteur ou de la rupture d'une courroie, ...

Ce mode opératoire décrit la marche à suivre lors d'un arrêt non programmée d'une CTA.

Arrêt de la centrale de traitement d'air d'une Zone à Environnement Maitrisé

| Auteurs | Description du Processus | Moyens |
|--|--|---|
| <div data-bbox="134 282 288 356">DTA Service concerné EOH</div> <div data-bbox="193 488 233 510">DTA</div> <div data-bbox="121 622 301 674">Cadre de santé de la ZEM</div> <div data-bbox="177 960 245 1034">DTA EOH Service</div> <div data-bbox="153 1402 272 1476">Service ou Bionettoyage centralisé</div> <div data-bbox="121 1568 301 1619">Cadre de santé de la ZEM</div> <div data-bbox="86 2103 105 2136">Phase</div> | <pre> graph TD A{Arrêt programmé ?} -- Oui --> B[MOP-Arrêt CAT programmée] A -- NON --> C[Informers sans délai le cadre de santé du service concerné] C --> D{Activité en cours} D -- OUI --> E[Terminer ou arrêter l'activité Puis fermer et étanchéifier la salle] D -- NON --> F[Fermer et étanchéifier la salle] E --> G[Définir si la salle doit être requalifiée Analyse de la cause de l'arrêt Durée de l'arrêt] F --> G G --> H{Qualification} H -- OUI --> I[MOP qualification MOP Contrôle Microbiologique] H -- NON --> J[Attendre 1 heure] J --> K[Bionettoyage de la salle suivant empoussièrement] K --> L{Contrôle visuel ZEM} L -- NON CONFORME --> K L -- CONFORME --> M([REPRISE ACTIVITE]) </pre> | <div data-bbox="1358 282 1490 333">MOP-Arrêt CAT programmée</div> <div data-bbox="1347 1111 1506 1196">MOP qualification MOP Contrôle Microbiologique</div> |