

SYMBOLES COURANTS FAIBLES

DESSIN	DESIGNATION
BAES BAEH	LUMINAIRE SUR SOURCE ECLAIRAGE SECURITE A LED EVACUATION ET AMBIANCE
	DETECTEUR DE MOUVEMENT 280° - COMMANDE ECLAIRAGE
	DETECTEUR DE PRESENCE 360° - COMMANDE ECLAIRAGE ETANCHE (IP65)
	PRISE INFORMATIQUE
	SORTIE DE CABLES INFORMATIQUE
	GOULOTTE PVC D'INSTALLATION POSEE A L'HORIZONTALE (ht suivant nd.) Gds vo=has goulotte à ex cm du sol_ Gds vo=haut goulotte à yy du sol
	GOULOTTE PVC D'INSTALLATION POSEE A LA VERTICALE 1U=2 0ML
	DETECTEUR INCENDIE OPTIQUE DE FUMEE
	DM - DECLENCHEUR MANUEL SSI
	INDICATEUR D'ACTION
	ASSERVISSEMENT SSI
	DIFFUSEUR LUMINEUX SSI
	DIFFUSEUR SONORE SSI
	LECTEUR DE BADGE
	GACHE ELECTRIQUE
	DM - DECLENCHEUR MANUEL VERT
	DIGICODE MECHANIQUE

SYMBOLES COURANTS FORTS

DESSIN	DESIGNATION
	PCN neuve PRISE DE COURANT 2P+T 16A
	PCO neuve PRISE DE COURANT 2P+T 16A
	PCN neuve PRISE DE COURANT 2P+T 16A SPECIALISE AVEC DISJONCTEUR DEDIE
	PCN neuve PRISE DE COURANT 2P+T 16A SPECIALISE AVEC DISJONCTEUR DEDIE
	PCN TETRAPOLAIRE 20A AVEC DISJONCTEUR DEDIE
RJ45	PTN - POSTE DE TRAVAIL AVEC 6PCN + 2RJ45
	ALIMENTATION ELECTRIQUE
	ALIMENTATION SORBONNE - 1 ALIMENTATION DEDIEE 16A POUR PLATINE DE COMMANDE - 1 ALIMENTATION ECLAIRAGE 10A - 1 ALIMENTATION PC POUR 4 PCS - 2 CABLES RJ45
	ALIMENTATION TABLE MACRO : - 1 ALIMENTATION DEDIEE 16A POUR ECLAIRAGE + POMPE (4M DE MOU) - 1 ALIMENTATION 16A POUR PCS (4M DE MOU) - CABLES RJ45 (10M DE MOU)
	SORTIE DE CABLES COURANT FORT
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	INTERRUPTEUR VA ET VIENT
	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
	Downlight LED 16W - non gradable - IP44
	Downlight LED 11.5W - non gradable - IP44
	Encastré LED 38W - gradable - Etanche IP65
	Etanche LED 50W - non gradable - Etanche IP66

SYMBOLES DISTRIBUTION

DESSIN	DESIGNATION
	CHEMIN DE CABLES EXISTANT
	CHEMIN DE CABLES COURANT FORT
	CHEMIN DE CABLES COURANT FAIBLE

CHU BESANÇON

BET MANDATAIRE:
INGEROP Inventons demain
Département bâtiment
47, Avenue Clémenceau - BP 1041
25000 BESANCON Cedex
email : ingerop.besancon@ingerop.com
Tel : 03.81.81.39.33
Fax : 03.81.82.08.91

ARCHITECTE:
Agence Ph. DONZE
5, rue Albert THOMAS
25000 BESANCON
email : architecture.donze@wanadoo.fr
Tel : 03.81.82.18.56
Fax : 03.81.82.31.98

SECURITE JEAN MINJOZ

NIVEAU S2 - ANAPATHOLOGIE

PHASE:	LOT:	PLAN:
PRO	2.1	PLAN DE DISTRIBUTION CFO-CFA

NUMERO:	IND.:	DATE IND.:	ECHELLE:	N° AFFAIRE:
INGE_PLAN_2.1_PRO_S2_ANA_EL_004	A	08.04.2025	1/100	EE 262 300

INDICE	DATES	AUTOCONTROLE	APPROBATION	MODIFICATIONS
0	14.02.24	P.FEDON	P.HENQUINET	1 ère émission
A	08.04.25	P.FEDON	P.HENQUINET	Mise à jour