HCL
HOSPICES CIVILS DE LYON

DIRECTION GENERALE
3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES - DAMOE
49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 11 70 54

ETABLISSEMENT

HCL -GROUPEMENT HOSPITALIER EST
HOPITAL NEUROLOGIQUE - Unité 202

OPERATION

Mise en rafraichissement d'air de l'unité 202

DOCUMENT

NIVEAU 2
PLAN CVC - PROJET

ENTREPRISE

| APS | APD | DP | DCE | PEO | POE |
|---|---|---|---|---|---|

| MODIFICATIONS | DATE |
|---|---|
| DCE | 24/10/2024 |

MAITRE D'OEUVRE : Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

DESSINATEUR :

N° : CVC-02-P
DATE : octobre 2024
ECHELLE : 1/100

Ref:CAFFVL.dwg

Limite de prestations

BaM-02-ES09 ESCALIER 09 18.56m²
BaO-02-C4 HALL 7.60m²
BaO-02-237 CONTAINERS 6.00m²
BaO-02-236 WC HAND. 6.06m²
BaO-02-234b sanit. 3.89m²
BaO-02-234 CH.1 LIT 11.72m²
BaO-02-235 LINGE SALE 5.05m²
BaO-02-C1 COULOIR 42.75m²
BaP-02-232b sanit. 3.84m²
BaP-02-232 CH.1 LIT 11.94m²
BaP-02-233 VIDOIR 2.74m²
BaP-02-231 REUNION PERS. SOIGNANT 20.76m²
BaP-02-230 SALLE DE SOINS 32.34m²
BaP-02-229 HOSPIMAG 6.08m²
BaP-02-228 B.CADRE 12.13m²
BaP-02-227 S.BAINS H. 8.66m²
BaP-02-226 SALON F. 5.46m²
BaP-02-225 LINGE PROPRE 7.00m²
BaP-02-224 L.TECH. 6.53m²
ASC.11
BaR-02-223 sanit. 6.11m²
BaR-02-221 Salle d'attente 11.21m²
BaR-02-222 MENAGE 6.53m²
BaR-02-220 OFFICE 12.33m²
BaR-02-C1 COULOIR 41.87m²
BaR-02-219 STOCK 6.39m²
BaR-02-218 BUREAU MED. 11.38m²
BaR-02-217 SECRETARIAT 11.25m²
BaR-02-216 BUREAU MED. 11.70m²
BaR-02-215 BUREAU MED. 18.97m²
BaR-02-214 STOCK 30.11m²
BaP-02-C1 COULOIR 108.48m²
BaP-02-ES12 ESCALIER 12 17.54m²
BaP-02-224 DEPOT 7.11m²
BaO-02-C2 DEGAGEMENT 13.41m²
BaO-02-200 SALLE POLYVALENTE 47.78m²
BaO-02-201b sanit. 3.48m²
BaO-02-201 CH.2 LITS 17.96m²
BaO-02-202b sanit. 3.88m²
BaO-02-202 CH.1 LIT 13.68m²
BaO-02-203b sanit. 3.46m²
BaO-02-203 CH.2 LITS 17.92m²
BaO-02-204b sanit. 3.56m²
BaO-02-204 CH.2 LITS 17.91m²
BaP-02-205b sanit. 3.86m²
BaP-02-205 CH.1 LIT 13.62m²
BaP-02-206b sanit. 3.62m²
BaP-02-206 CH.2 LITS 17.92m²
BaP-02-207b sanit. 3.63m²
BaP-02-207 CH.2 LITS 17.91m²
BaP-02-208b sanit. 4.31m²
BaP-02-208 CH. 1 LIT 17.06m²
BaP-02-209 B. INT-EXT 29.35m²
BaP-02-210b sanit. 3.91m²
BaP-02-210 CH. 2 LITS 17.89m²
BaP-02-211b sanit. 3.85m²
BaP-02-211 CH.2 LITS 17.91m²
BaP-02-212b sanit. 3.99m²
BaP-02-212 CH. 2 LITS 17.91m²
BaP-02-213b sanit. 3.97m²
BaP-02-213 CH. 1 LIT 13.34m²
LOGGIA

Terminal eau glacée soufflage horizontal Pf = 0,8 kWf
Terminal eau glacée soufflage horizontal Pf = 1,8 kWf
Terminal eau glacée soufflage horizontal Pf = 1,2 kWf
Terminaux eau glacée soufflage horizontal Pfu = 1,6 kWf
Attente eau glacée Pf = 1,2 kWf
Terminal eau glacée soufflage horizontal Pf = 2 kWf
Terminal eau glacée soufflage horizontal Pf = 1 kWf
Attentes EG dans placard technique Sens des fluides à vérifier sur site
Limite de prestations

Ø26/34 Ø33/42 Ø40/49 Ø50/60 Ø50/60 Ø33/42 Ø26/34 Ø28/34 Ø70/76
Ø20/27