

TOITURE C



Référence « 4A »
Diam 100
Manchonnage à revoir en tête
Fuite et décollement relevé

Référence « 4B »
Diam 100
Manchonnage à revoir en tête

Référence « 4C »
Diam 100
Manchonnage à revoir en tête
Suppression du Y en tête

Référence « 4D »
Diam 100
Manchonnage à revoir en tête

Référence « 4E »
Diam 100
Manchonnage à revoir en tête

Référence « 4F »
Diam 125
Manchonnage à revoir en tête
Manchonnage intermédiaire à
revoir et étanchéité

LEGENDE

Colonne à vérifier, pas d'anomalie relevée

Colonne à corriger, anomalie relevée

Colonne à remplacer

Carottage prévoir



PLAN 07a – PROJET Colonnes – 4 ^{ème} étage			Projet : Rénovation (réparation et modification) de la toiture de la DDFiP de l’Oise.
<div>Créateur</div> <div>Atelier</div>	Vue	Plan de localisation	Nom du client : DIRECTION DÉPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES OISE , 29 rue du Docteur Gérard, 60000 BEAUVAIS
	Echelle	Sans – Plan de principe	
	Date	Mai 2025	
	Version	A	