

DCE

DPGF LOT UNIQUE ELECTRICITE

OBJET DU MARCHÉ RENOVIATION ET SECURISATION DU POSTE DE TRANSFORMATION B

MAITRE D'OUVRAGE APHP- HOPITAL ANTOINE BECLERE
157, RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX
92140 CLAMART

BUREAU D'ETUDES T3E IdF
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
☎ : 01.41.79.35.60

BUREAU DE CONTRÔLE BATIPLUS
6-10 Rue Troyon
92310 SEVRES
☎ : 01.43.43.37.34

AVRIL 2025

	DESIGNATION	U	Q	PU	MONTANT EN €
III	ELECTRICITE				
3.2	RESEAU DE TERRE				-
	Prises de terre à créer	u			-
	Liaisons equipotentielles	ml			-
	Reprise liaisons existantes	ens			-
3.3	INSTALLATIONS PROVISOIRES				-
3.3.2	Poste provisoire	ens			-
3.3.3	Dévoiements	ens			-
3.4	POSTE DE LIVRAISON				-
	Etude de sélectivité HTA	ens	ens		-
	Cellule disjoncteur double sectionnement	ens	ens		-
	Canalisations	ml			-
	Essais et mise en service	ens	ens		-
3.5	ALIMENTATIONS HAUTE TENSION				-
	Câble HTA 1x....mm²	ml			-
	Terre	ml			-
	Accessoires de raccordement	ens	ens		-
	Jonctions HTA	ens			-
	Fouille manuelle	ens			-
	Protection maçonnée	ens			-
	Chemins de câbles	ml			-
	Coupe-feu 2h	ml			-
3.6	POSTE DE TRANSFORMATION				-
3.6.2	Poste B				
	Cellule interrupteur	u			-
	Cellule disjoncteur	u			-
	Chargeur 48V	u			-
	Coffret 48V	u			-
	Verrouillages	ens	ens		-
	Relais	u			-
	Liaison HTA transformateur	u			-
	Transformateur 1600 KVA	u			-
	Verrouillages	ens	ens		-
	Mise à la terre	ens	ens		-
	Accessoires de sécurité	ens			-

	DESIGNATION	U	Q	PU	MONTANT EN €
3.7	ALIMENTATIONS BASSE TENSION				-
3.7.2	Poste B				
	Liaison 1600 kVA	ml			-
	Terre	ml			-
	Chemins de câbles	ml			-
	Accessoires de raccordement	ens			-
3.7.3	TD GE/GEM				
	Dévoiemement liaison basse tension GE	ens	ens		-
	Liaison 1600A	ml			-
	Terre	ml			-
	Chemins de câbles	ml			-
	Accessoires de raccordement	ens	ens		-
3.8	TGBT				-
3.8.2	TGBT B1	u			-
	Campagne de mesures	ens	ens		-
	Raccordements	ens	ens		-
	TGBT B2	u			-
	Pont de barres 1600KVA	ens	ens		-
	Campagne de mesures	ens	ens		-
	Raccordements	ens	ens		-
3.9	ALIMENTATIONS PRINCIPALES				-
3.9.2.2	Inverseur 400A	u			-
	<u>TGBT B1</u>				
	TGS	ml			-
	Condensateurs	ml			-
	Dévoiemements et prolongations existants:				
	Liaison 630A	u			-
	Liaison 400A	u			-
	Liaison 250A	u			-
	Liaison 160A	u			-
	Liaison 100A	u			-
	Accessoires de raccordement	ens	ens		-
	<u>TGBT B2</u>				
	TGS	ml			-
	Condensateurs	ml			-
	Dévoiemements et prolongations existants:				
	Liaison 630A	u			-
	Liaison 400A	u			-
	Liaison 250A	u			-
	Liaison 160A	u			-

	DESIGNATION	U	Q	PU	MONTANT EN €
	Liaison 100A	u			-
	Accessoires de raccordement	ens	ens		-
	Chemins de câbles	ml			-
3.9.3	Autres départs	ens	ens		-
3.10	ARMOIRES DE PROTECTION				-
3.10.2	TD GE/GEM	u			-
	Raccordements	ens	ens		-
3.11	ECLAIRAGE ET PC				-
	Luminaire étanche Led 64W	u			-
	Interrupteur va et vient ou simple allumage	u			-
	Boutons poussoirs	u			-
	Contacteur de porte	u			-
	Canalisations	ens	ens		-
	PC 2x16 A+T	u			-
	Canalisations	ens	ens		-
3.12	ECLAIRAGE SECURITE				-
	Bloc 45 lumens étanche	u			-
	Bloc portatif	u			-
	Canalisations	ens	ens		-
	Réglette 28W étanche -110 Volts	u			-
	Canalisations	ens	ens		-
3.13	ALIMENTATIONS PARTICULIERES				-
3.13.1	Postes	ens	ens		-
3.13.2	Coupure d'urgence	ens	ens		-
3.14	RESEAU ONDULE				-
	Onduleur LT	u			-
	Alimentations TGO	ens	ens		-
	TGO	u			-
	Canalisations	ens	ens		-
3.15	TELEPHONE				-
	Prise RJ45	u			-
	Canalisations	ens	ens		-
	Raccordement et mise en service	ens	ens		-

Ce document est la propriété de T3E IdF et ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans accord préalable.

	DESIGNATION	U	Q	PU	MONTANT EN €
IV	PSE				
4.1	PSE 1 - IHM TGBT				
	TGBT B1	ens	ens		-
	TGBT B2	ens	ens		-
	MONTANT HT-PSE 1				-
	TVA 20,00 %				-
	MONTANT TTC- PSE 1				-

RECAPITULATIF		
		MONTANT EN €
III	<u>ELECTRICITE</u>	-
3.2	RESEAU DE TERRE	-
3.4	INSTALLATIONS PROVISOIRES	-
3.4	POSTE DE LIVRAISON	-
3.5	ALIMENTATIONS HAUTE TENSION	-
3.6	POSTES DE TRANSFORMATION	-
3.7	ALIMENTATIONS BASSE TENSION	-
3.8	TGBT	-
3.9	ALIMENTATIONS PRINCIPALES	-
3.10	ARMOIRES DE PROTECTION	-
3.11	ECLAIRAGE ET PC	-
3.12	ECLAIRAGE SECURITE	-
3.13	ALIMENTATIONS PARTICULIERES	-
3.14	RESEAU ONDULE LT	-
3.15	TELEPHONE	-
3.16	GESTION TECHNIQUE ELECTRIQUE	-
3.17	GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	-
3.18	ALARME ET DETECTION INCENDIE	-
3.19	DEPOSE	-

	MONTANT HT	
	TVA 20,00 %	
	MONTANT TTC	-----
VII	<u>PSE</u>	
7.1	PSE 1 - IHM TGBT	
	MONTANT HT	-