



UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
CAMPUS UNIVERSITAIRE DU MOUFIA
15 AVENUE RENÉ CASSIN
BP 7151
97715 SAINT-DENIS MESSAG CÉDEX 9
Tél. : 0262 / 93.80.54
Fax : 0262 / 93.80.77

ANNEXE 2

Liste des Pièces

OPTION 1

<p>PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D'AIR ET DE LA GTC</p>

Sommaire

1.1.	Groupe eau glacée.....	3
1.2.	Groupe à détente directe et Roof-top:	4
1.3.	CTA	5
1.4.	Split.....	6
1.5.	Chambre froide positive / négative	7
1.6.	Ventilo convecteur.....	8
1.7.	Extracteur désenfumage	9
1.8.	VMC.....	10
1.9.	Extracteur Sorbonne	11

1.1.Groupe eau glacée

Groupe eau glacée
Détendeur
Cartouche Dèshydrateur
Kit Garniture pompe et joint
Roulement
Variateur
Vannes d'isolement
Filtre à huile
Huile
Contrôleur débit d'eau
Vase d'expansion
Moteur ventilo-condenseur
Servo moteur de vanne motorisée
Carte électronique (régulation et communication) constructeur
Afficheur GEG
Extracteur armoire
Transformateur

1.2.Groupe à détente directe et Roof-top :

[illegible]

1.3.CTA

CTA
Moteur ≤ 500e
Turbine ≤ 300e
Servo moteur de registre motorisé
DAD
Vanne 3 voies

1.4. Split

Split
Pompe de relevage
Cartes électroniques intérieur et extérieur
Turbine ≤ 250
Compresseur ≤
Moteur ventilo condenseur

1.5.Chambre froide positive / négative

Chambre froide N / P
Soupape de décompression
Compresseur
Moteur ventilo évaporateur ≤ 350
Moteur ventilo condenseur ≤ 350
Déshydrateur
Détendeur
Afficheur de régulation

1.6.Ventilo convecteur

Ventilo-convecteur / Cassette
Pompe de relevage
Moteur ≤ 350
Turbine ≤ 250e
Carte électronique

1.7.Extracteur désenfumage

Extracteur désenfumage
Moteur ≤ 500e
Turbine ≤ 350
Coffret de relayage
Clapet de désenfumage ≤ 300e

1.8.VMC

[illegible]

1.9.Extracteur Sorbonne

Extracteur sorbonne
Moteur ≤ 500e
Turbine ≤ 300e