

BASE FUSCO (56) - BÂTIMENT MUTEL / TABLEAU DE CORRELATIONS

	SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI)			SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE																	
NIVEAUX	ZONE DE DETECTION (ZD)			EVACUATION			COMPARTIMENTAGE				DESENFUMAGE										
	ZDM	ZDA	Désignation	ZA	DSNA	DL	ZC	PFA	CCF Verticaux		ZF	Désignation	VAAF			VD			CRV		
									Cde	PS			Cde	PA	PS	Cde	PA	PS	Cde	PA	PS
SOUS-SOL		ZD01	Détection automatique Locaux Sous-sol	ZA	X	X															
		ZD02	Détection automatique Circulation Sous-sol	ZA	X	X															
	ZD19		ZDM Sous-sol	ZA	X	X															
RDC		ZD03	ZDA Locaux RDC	ZA	X	X															
		ZD04	ZDA Circulations RDC	ZA	X	X															
	ZD20		ZDM RDC	ZA	X	X															
R+1		ZD05	ZDA Locaux R+1	ZA	X	X	ZC01	X	X	X											
		ZD06	ZDA Circulations R+1	ZA	X	X	ZC01	X	X	X	ZF01	ZF Circulations R+1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ZD21		ZDM R+1	ZA	X	X															
R+2		ZD07	ZDA Locaux R+2	ZA	X	X	ZC02	X	X	X											
		ZD08	ZDA Circulations R+2	ZA	X	X	ZC02	X	X	X	ZF04	ZF Circulations R+2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ZD22		ZDM R+2	ZA	X	X															
R+3		ZD09	ZDA Locaux R+3	ZA	X	X	ZC03	X	X	X											
		ZD10	ZDA Circulations R+3	ZA	X	X	ZC03	X	X	X	ZF03	ZF Circulations R+3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ZD23		ZDM R+3	ZA	X	X															
R+4		ZD11	ZDA Locaux R+4	ZA	X	X	ZC04	X	X	X											
		ZD12	ZDA Circulations R+4	ZA	X	X	ZC04	X	X	X	ZF04	ZF Circulations R+4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ZD24		ZDM R+4	ZA	X	X															

LEGENDE ABREVIATIONS	
ZA	Zone d'Alarme
ZC	Zone de Compartimentage
ZF	Zone de Désenfumage
ZDM	Zone de Détection Manuelle
ZDA	Zone de Détection Automatique
DSNA	Diffuseur Sonore Non Autonome
DL	Diffuseur Lumineux
PFA	Porte à Fermeture Automatique
CCF	Clapet Coupe-Feu