

AGENCE : LILLE MARCQ EN BAROEUL
Votre interlocuteur Apave : Sandrine FAZIO
Email : sandrine.fazio@apave.com
Tél : 0671222590

DIRECTION INTERREGIONALE DES
SERVICES PENITENTAIRE
A l'attention de : Bertrand DENOYELLE
Email : bertrand.denoyelle@justice.fr

MAISON D'ARRET - MISE EN ACCESSIBILITE – VALENCIENNES

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

ELEMENTS EXAMINES – LOCALISATIONS	CODE AVIS	DOCUMENTS EXAMINES / OBSERVATIONS
FONDATIIONS		
Dispositions générales	S	N°01 - 1 : Absence d'études géotechnique à ce stade du projet S'assurer de la reconnaissance des fondations existantes
STRUCTURE EN MACONNERIE		
Dispositions générales	S	N°02 - 1 : Le classement en catégorie d'importance de l'établissement (Catégorie IV à confirmer par le BET et MOa) ainsi que la zone de sismicité 3 sera) préciser au CCTP
TERRASSE ETANCHEE INACCESSIBLE		
Revêtement autoprotégé	S	N°03 - 1 : Prévu revêtement d'étanchéité bicouche autoprotégé sur la cage d'ascenseur.

ELEMENTS EXAMINES – LOCALISATIONS	CODE AVIS	DOCUMENTS EXAMINES / OBSERVATIONS
DISPOSITIONS GENERALES DES GARDE-CORPS	S	<p>Les suggestions d'étanchéité et de rejet des eaux par rapport à l'existant sera à préciser.</p> <p>N°04 - 1 : Tout garde corps protégeant d'une chute de plus de 1m devra répondre de la NF P 01 012.</p>
GENERALITES		
Classement des locaux	S	<p>N°E1 - 1 : Arrêté du 18 juillet 2006 : "Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle " n'est applicable qu'aux établissements pénitentiaires neufs.</p> <p>Nous confirmer le classement de l'établissement par retour de commission de sécurité.</p>
Classement des locaux	PM	
CHEMINEMENT EXTERIEUR		
Repérage et guidage	F	
Caractéristiques dimensionnelles	F	
ACCES AU BATIMENT		

ELEMENTS EXAMINES – LOCALISATIONS	CODE AVIS	DOCUMENTS EXAMINES / OBSERVATIONS
REVETEMENT DE SOLS, MURS ET PLAFONDS	S	<p>N°E6 - 1 : Nous confirmer que les visiteurs "valides" sont non accompagnés.</p> <p>Nous préciser la "procédure" concernant l'accompagnement des PMR vis - vis de l'ascenseur celui ci fonctionnant par clé.</p>
	S	<p>N°E5 - 1 : Confirmer que l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs dans la zone parloirs doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs.</p>

Les constats repris ci-dessus ne préjugent pas des avis portés en fin d'opération, et ce en fonction des éléments transmis ultérieurement et des ouvrages examinés en phase travaux

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	Intitulé du document	indice	Reçu le
	APD V3 reçu le 16/05/2024		16/05/2024

3. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRE
BERTRAND DENOYELLE
bertrand.denoyelle@justice.fr