Zone concernée

ESPACE LOUEURS

Hors projet

AEROGARE

AA007

AA008

AA009

AA010

Traitement coupe-feu

Conservation de l'ISa avec les bureaux AIR PY

1 UP accessoire

Condamnation de l'accès et prolongation coupe-feu

dallette béton

paroi à prolonger jusqu'au plafond

Sol désamianté laissé brut 7.07 m²

IS -3 UP

IS - 3 UP

IS accessoire

TD RDC

Trappe désenfumage

Alim Trappe Désemfumage 12/24V

Alim Lanterneau 230V

lanterneau

Alim Ruban Led Triphasé pour régulation

1 module SRT 37W

Ligne LED SRT 26.03m comprenant 9 modules 37W

Ligne LED SRT 26.03m comprenant 13 modules 37W

Ligne LED SRT 38.28m comprenant 13 modules 37W

Ligne LED SRT 7.65m comprenant 3 modules 37W

emprise étage

limite emprise étage

Surface totale

1147.62 m²

trémie à reboucher en bois

trémie à reboucher en béton

doublage à créer sur toute hauteur

Traitement coupe-feu

Placo existant

joints à faire

Verrière

porte condamnée

vitrage PFe à changer

EP

LUSTRERIE

- Type 1 - Ligne continue LED

APPAREILLAGE

- Coffret 220V - 6 PC
- Alimentation électrique
- Arret urgence

COMMANDES

- TCE — Tableau de commande Eclairage

ECLAIRAGE SECU

- BS — Bloc d'évacuation
- A — Bloc d'ambiance

DISTRIBUTION

- CDC CFO
- CDC CFA

SECURITE INCENDIE

- Centrale
- D-M — Déclencheur Manuel
- Sirène
- Flash lumineux
- Asservissement
- Indicateur d'action
- MEA — Module d'asservissement SSI en réserve
- DDC — Détecteur optique

Maître d'ouvrage

AEROPORT PORT PYRENEES
64230 UZEIN

AEROPORT PAU PYRENES 64230 UZEIN

AMENAGEMENT EN HALL D'EXPOSITION DE L'ANCIENNE AEROGARE

Architecte

Jean-Luc BEARD - Architecte D.P.L.G
30 Av. du Château d'Este - 64140 BILLERE
@: contact@beard-architecte.fr
www.beard-architecte.fr

LOT ELECTRICITE

RDC - HALL A

Plan d'implantations électriques

Date : 23.04.2025	Ech : 1/50	Phase : PRO	N° plan : EL01

N° rev.	Modifications	Date	Dessiné par
Ø	Première édition	23.04.2025	CAE
1			
2			
3			

Bio'Fluides Concept
Bureau d'études Techniques - Ingénierie - Assistance à Maître d'ouvrage
27 rue Louis DARAN - 64 110 JURANCON
TÉL: 05 59 06 80 56
E.mail: contact@biofluidesconcept.