Maitrise d'œuvre

& Architecture Ingénierie

Direction des Constructions et Patrimoine
Pôle Patrimoine et Ressources Opérationnelles
Hôtel-Dieu St Jacques
TSA 80035
31059 Toulouse CEDEX 9

CHU TOULOUSE

HOTEL DIEU	
PURPAN	
RANGUEIL	R2408 - **Restructuration Néphrologie 31**
LA GRAVE	
SALIES	
LARREY	
ONCOPOLE	
CHAPITRE	

Agence d'Architecture:
Frédéric GHELARDINI
Architecte DPLG inscrit sous le n° 047002 au conseil de l'ordre des architectes
Tél: 05.61.77.85.66
Mail: ghelardini.f@chu-toulouse.fr

Bureau d'Etudes:
Fabien MEZAILLES.
Ingénieur
Tél: 05.61.77.79.78
Mail: mezailles.f@chu-toulouse.fr

Restructuration Néphrologie 31
H1 R+3

LOT 5 ELECTRICITE
DOSSIER DCE

PLAN EDL CFO-CFA-SSI
1:100

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE
R2408	R	H	1	ELECT	R+3	02	0	DCE

Ind	Date	Dessiné	Validé	MODIFICATIONS
0	03/2025	JPP	FM	Etablissement du document

AutoCAD : R2408-ELECT-Plan EDL CFO-CFA-SSI.dwg

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulgué ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.

LUMINAIRES		COMMANDES ECLAIRAGE		APPEL INFIRMIER	
	Luminaire Fluo saillie - 4x14W		Inter Simple Allumage		Hublot de signalisation
	Luminaire Fluo saillie - 1x36W		Inter Simple Allumage à voyant		Report AM
	Downlight fluo encastré 2x		Bouton poussoir		Bouton d'appel
	Luminaire Fluo encastré - 4x14W		Détecteur de présence		Bloc 2 BP (appel + Présence Inf)
	Veilleuse partie basse		Va et Vient		Manipulateur d'appel 3 cdes avec kit bloc d'appel (Lecture+Ambiance+AM)
	Réglette ebenoid 50W avec PC + Inter	BLOC SECOURS			Centrale d'appel infirmier
	Hublot saillie		BAES 45lm sati adressable		Tirette d'appel sur prise anti-arrachement
	GTL (haut+bas+veilleuse) dans Gaine Tête de Lit existante	PC/FM			Panneau affichage Simple Face SF) / double face (DF)
	Goulotte		PC Normale 2P+T	DISTRIBUTION TV	
	Réglette SALARM 18W IP44		PC MONO 32A Normale		Prise TV
	Luminaire Fluo saillie - 2x36W		Attente Electrique		Prise Casque Audio
	Luminaire Etanche Fluo saillie - 2x36W		Poste de travail comprenant : • 2 PC 16A Normales • Y PC 16A Ondulées • 2 RJ45	PRÉCÂBLAGE VDI + AUTRES	
	Réglette + Inter				Poste de travail comprenant ; • 2 PC 16A Normales • Y PC 16A Ondulées • 2 RJ45
	Luminaire Etanche Fluo saillie - 1x36W	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE			Prise RJ45
	Luminaire LED encastré	BLA	Bras libre asservi Coupe Feu		Prise TEL type T
	Luminaire FLUO en applique		Détecteur automatique incendie		Lecteur de badge
	LUMINAIRE AMBILECT TLV placé au dessus de la GTL GRISE		Indicateur Action incendie		Interphone
	GOULOTTE 1 COMPARTIMENT GRIS HT:30CM - GTL		Alarme Générale Sélective		Autre équipement (boite enc avec cache, equip ISA ....)
	Luminaire LED saille		Tableau Répétiteur incendie		Ensemble Bouton a clé + BP Ouv Porte + BP Fermeture P controlée
	Applique décorative		Déclencheur Manuel incendie		Commande volet roulant (M/D/Stop)
			Ensemble BG Vert Deverouillage porte IS + ventouse/verrou		
			Diffuseur Lumineux incendie		

Pavé 600x600 LITED AZURE 32-39W DALI/PUSH DIM

Pavé 600x600 LITED AZURE 32-39W On/Off

Détecteurs PD4-M-1C-C-FP

Pavé 1200x300 LITED AZURE 45W On/Off

START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 MW Blanc avec détecteur integré

Coffret Electrique CFO/CFA/TV a déposer

Coffret Electrique CFO/CFA/TV a déposer

NOTA: NE SONT PAS REPRESENTES SUR LES PLANS MAIS A PRENDRE EN COMPTE :
- IP DAS (CCF, VOLET TUNNEL, DSF, ...)
- CHEMINEMENT CFO et CFA.
- ALIM CFO et CFA.
- Autres équipements cfo et cfa
- ... Liste non exhaustive.

NOTA 1: IP des DAS (CCF, Volets Tunnels, DSF, ...) NON INDIQUE SUR PLAN:
Le présent lot devra inclure dans son offre la dépose, déplacement et repose des IA des DAS conservés y compris reprise et extension cablages.

NOTA 2: EQUIPEMENTS DEPOSES:
Le présent lot devra inclure dans son offre la dépose des équipements spécifiés dans le CCTP joint y compris la totalité des accessoires de supportages, cablages, cheminement ou autres liés aux équipements déposés.

NOTA 3: EQUIPEMENTS A DEPOSER N'APPARAISSANT PAS SUR LE PRESENT PLAN:
Le présent lot devra inclure dans son offre la dépose de certains équipements qui n'apparaissent pas sur le présent document (equipements SSI, ...).
Y compris toute accessoires de supportages, cablages, cheminement ou autres:
- CDC CFO/CFA/...
- Goulottes/moulures
- Liste non exhaustive

NOTA 4: EQUIPEMENTS DEPOSES ET REPOSES:
Les lecteurs de badges, interphones et équipements liés (UTL, BP à clé, BP ouverture porte, BP fermeture porte controlée, verrou, DM Vert) seront déposés et conservé soigneusement afin d'être par la suite reposés pour les besoins de cette opération.