

# RELEVÉ DE L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS - SOUS-STATION

<b>Propriétaire :</b>	<b>Hôpitaux Saint Maurice</b>	<b>Exploitant :</b>	<b>DALKIA</b>
N° SST :	5		
Site :	HNSM		

MATERIEL			MARQUE	TYPE	CARACTERISTIQUES Année, puissance, ...			ETAT				COMMENTAIRES
Rep.	Qté	Description						Bon → Mauvais				
	1	Echangeur primaire	CIAT	PWB 30 11 013 P		2009		X				
	1	Pompe double chauffage RDC	WILO	STRATOS MAXO-D30/0,5		2022		X				
	1	Pompe double chauffage 1er	SALMSON	DCX 32-50		2009		X				
	2	V3V	TREND	NV 230,3		2009		X				
	2	Moteur de vanne	TREND	AL 0206-P-K		2009		X				
	1	Pompe double CTA	WILO	YONOS MAXO-D 40/0,5		2009		X				
	1	Pompe réseau ECS	SALSON	PRIUX MASTER-D40-60				X				
	1	Echangeur ECS équipé	CIAT	PWB 30		2009		X				
	1	Ballon ECS	SAKKARAH	LT 500	500 L	2020		X				
	1	Pompe de charge primaire ECS double	WILO	STRATOS MAXO-D40/0,5		2009		X				
	1	Pompe charge ballon ECS double	SALMSON	DSB 33-25 B								
	1	Pompe de bouclage ECS double	SALMSON	DSB 33-25 B		2009		X				
	1	Compteur ECS				2009		X				7 335 m3
	1	Compteur appoint EF				2009		X				5 m3
	1	Disconnecteur	WATTS			2009		X				13/04/2023
	2	Armoire électrique				2009		X				
	1	Régulation	TREND	IQ422		2009		X				
	1	Vase d'expansion	AQUASYTEM		100 L	2020		X				
	1	Extracteur d'air (Ventilation haute)							X			Peu efficace
	1	CTA	CIAT	CLIMACIAT				X				

## REPORTAGE PHOTOS - SOUS-STATION

Propriétaire :	Hôpitaux Saint Maurice	
N° SST :	5	
Site :	HNSM	



**Accès sous-station**



**Vue d'ensemble local**



**Echangeur primaire**



**Panoplie hydraulique chauffage**

## REPORTAGE PHOTOS - SOUS-STATION

Propriétaire :	Hôpitaux Saint Maurice	
N° SST :	5	
Site :	HNSM	



**Production ECS**



**Vase Expansion**



**Extracteur**



**CTA en terrasse**

## SCHEMA DE PRINCIPE

