



BET SERMET
 1 Rue Séjourné
 94000 CRETEIL
 Tel : 01 43 97 93 49
 Fax : 01 43 97 47 01

Chaudière Nouvelle Maternité **Gaz**



	<u>Destinataires :</u>
 Hôpitaux Paris Est Val de Marne	Hôpitaux de Saint Maurice 14 Rue du Val d'Osne - 94410 SAINT MAURICE
 dalkia GROUPE edf	DALKIA Ile de France - Agence Commerciale Santé "Tour EUROPE" - 33 place des Corolles - 92099 PARIS LA DEFENSE

NOMENCLATURE DES MATERIELS INSTALLES

Qx	Type Équipement	Marque Équipement	Type ou référence	Caractéristique Équipement	Année mise en service	Vetusté [*] Équipement 1 - 2 - 3 - 4	Remarque
[*] : 1 (neuf) ; 2 (correct) ; 3 (travaux à effectuer) ; 4 (hors service ou à remplacer)							
Équipements en chaufferie :							
	Production						
2	Chaudière gaz	DE DIETRICH	GTE 518	986 kW	2007	2	
2	Brûleur gaz	DE DIETRICH	G53-25		2007	2	
2	Pompe de charge chaudière	SALMSON	JRL 206-11/2.2	Double	2007	3	
2	Préparateur ECS équipé	GUILLOT	Rubis 446 D		2007	2	
1	Pompe bouclage ECS	SALMSON	JRE204-11/0.55 P2	Double	2007	3	
1	Maintien de pression	GUILLOT	MAG GS SVH 203 2		2007	2	
1	Pot à boue	GLW	BFH02		2007	2	
1	Pompe pot à boue	GRUNDFOS	UPS 40-50 F 250	Simple	2007	2	
1	Armoire électrique				2007	2	
1	Régulation	TREND	IQ3		2007	2	
1	Compteur EF				2007	3	92
1	Disconnecteur				2007	3	24/05/2023
2	Electrovanne gaz				2007	2	
1	Détection gaz	OLDHAM	MX32		2007	2	
1	Coupure Gaz extérieure						
1	Coupure électrique extérieure						
1	Pompe de relevage						
ENS	Vannes et petits équipements						
	Réseau 1 : Chauffage						
1	Pompe	SALMSON	JRL203-11/0.75	Double	2007	3	
1	V3V et Servomoteur	HONEYWELL	ML7420A6009T		2007	3	
ENS	Radiateurs						
	Réseau 2 : CTA						
1	Pompe	SALMSON	JRE208-12/2.2-2G		2007	3	
Local Froid							
1	Pompe réseau eau glacé	SALMSON	DIE 206-14	double		1	
1	Ballon eau glacée	CHAROT				1	
1	Pot à boues		GLW BFH 103			1	
1	Pompe pot à boues	WILO	YONOS PARA HF 30/12			1	
1	Vase d'expansion	CIMM	ERE CE	60 L		1	
1	Régulation	TREND	IQE 3XCITE			1	
1	Disconnecteur						
7	Cassettes de climatisations						
ENS	Vannes et petits équipements						
1	Armoire électrique						
Groupe froid extérieur							
2	Groupe froid	TRANE	CGAF 90 SE LN			1	
2	Pompe groupe froid	GRUNDFOS	TPD 100-200/2	Double		1	
2	Vanne deux voies	SOCLA	AE11031			1	
Local Onduleur							
1	Ventilo convecteur	WESPER				2	
Local Fluides médicaux							
1	Ventilo convecteur	WESPER				2	
Local traitement d'eau							
2	Adoucisseur + Bac à sel	CILLIT	Reflex A1-115			2	
1	Production Eau Osmosée	CILLIT				2	
1	Pompe circulation Osmosée	GRUNDFOS	MQ3-45B			2	
1	Bâche tampon eau osmosée			100 L		2	
1	Coffret Electrique Osmose	CILLIT				2	
7	Compteur EF					2	
2	Disconnecteur					2	mai-23

NOMENCLATURE DES MATERIELS INSTALLES


Qx	Type Équipement	Marque Équipement	Type ou référence	Caractéristique Équipement	Année mise en service	Vetusté [*] Équipement 1 - 2 - 3 - 4	Remarque
[*] : 1 (neuf) ; 2 (correct) ; 3 (travaux à effectuer) ; 4 (hors service ou à remplacer)							
Local CTA n°1							
1	CTA n°1 - Bloc 1 - Salle Chirurgie	WESPER		3675 m3/h		2	
1	V3V + Servomoteur					2	
1	V2V + Servomoteur					2	
1	CTA n°2 - Bloc 2 - Salle Césarienne	WESPER		3675 m3/h		2	
1	V3V + Servomoteur					2	
1	V2V + Servomoteur					2	
1	CTA n°3 - Bloc 3 - Salle chirurgie	WESPER		3675 m3/h		2	
1	V3V + Servomoteur					2	
1	V2V + Servomoteur					2	
1	CTA n°5 - Salle naissance et bloc	WESPER		18 644 m3/h		2	
1	V3V + Servomoteur					2	
1	V2V + Servomoteur					2	
1	Armoire électrique					2	
1	Régulation	TREND	IQE 3xcite			2	
ENS	Vannes et petits équipements						
Local CTA n°2							
1	CTA n°4 - Salle de travail	WESPER		11 600 m3		2	
1	V2V + Servomoteur EC					1	
1	V3V + Servomoteur EG					1	
1	CTA n°6 - Annexe 1er étage	WESPER		3 900 m3		2	
1	V2V + Servomoteur					1	
1	CTA n°8 - Néonatalogie	WESPER		13 500 m3		2	
1	V2V + Servomoteur EC					1	
1	V3V + Servomoteur EG						
1	CTA n°9 - Annexe RDC	WESPER		non indiqué		2	
1	V2V + Servomoteur					1	
1	Armoire électrique					2	
1	Régulation	TREND	IQE 3xcite			1	
2	Pompe puisard	SALMSON				NV	
1	Coffret pompe puisard	SALMSON	YN 3212			2	
Local CTA n°7							
1	CTA n°7 - Salle de naissance	HYDRONIC	AXM 20	non indiqué		1	
1	V2V + Servomoteur	SIEMENS	SAS 61			1	
1	Armoire électrique					1	
1	Régulation	TREND	IQ 4E			1	
Local LT CTA n°10							
1	CTA Salle de naissance 10	HYDRONIC	AXM 20	non indiqué		2	
1	V3V + Servomoteur EC					1	
1	V3V + Servomoteur EG					1	
1	Pompe échange aller/retour CTA	WILO	YONOS PICO 25/1-6-130			1	
1	CTA 7A Salle Staff	France AIR				2	
1	V3V + Servomoteur EC	SIEMENS	SSP61			1	
SST AQM-UFAM							
1	Pompe Chauffage (radiateurs)	SALMSON	DXM32-50	Double		2	
1	V3V	SIEMENS	VVG 44.15			2	
1	Servomoteur	SIEMENS	SQS35			2	
1	CTA électrique	France AIR	POWERBOX60T4			2	
6	Bouches de ventilation						
1	Compteur énergie					2	237 155 kWh
1	Armoire électrique					2	
1	Régulation	SIEMENS	RVL480			2	
4	Cassette de climatisation						
1	Télécommande						
ENS	Vannes et petits équipements						
Local stérilisation							
1	Ventilateur Surpresseur	ADS LAMINAIRE	S6.6			NV	
1	Climatisation					NV	
Terrasse							
1	Armoire électrique	ADS LAMINAIRE	S6.6			NV	
5	Extracteurs	WESPER				NV	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Site : Chaufferie Nouvelle Maternité Gaz



Chaufferie - Chaudières



Chaufferie - Schéma de principe



Chaufferie - Armoire électrique



Chaufferie - Panoplie hydraulique



Chaufferie - Production ECS



Chaufferie - Pot à boue

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


Site : Chaufferie Nouvelle Maternité Gaz	
	
Chaufferie - Groupe de Maintien de Pression	Chaufferie - Arrivée d'eau froide
	
Local Froid - Groupe Froid	Local Froid - Schéma de Principe
	
Local Froid - Armoire électrique	Local Froid - Ballon de stockage

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Site : Chaufferie Nouvelle Maternité Gaz	
 <p>Local Froid - Pompes de circulation</p>	 <p>Local Froid - Vase d'expansion</p>
 <p>Local Froid - Arrivée d'eau froide</p>	 <p>Local CTA n°7 - CTA</p>
 <p>Local CTA - CTA</p>	 <p>Local CTA - Armoire électrique</p>

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


Site : Chaufferie Nouvelle Maternité Gaz



Local traitement d'eau - Schéma de Principe



Local traitement d'eau - traitement d'eau



SST AQM - Schéma de principe



SST AQM - Armoire



SST AQM - Panoplie hydraulique



SST AQM - CTA électrique