

RELEVÉ DE L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS - SOUS-STATION

Propriétaire : Hôpitaux Saint Maurice		Exploitant : DALKIA	
N° SST : UCC			
Site : HNSM			

MATERIEL			MARQUE	TYPE	CARACTERISTIQUES Année, puissance, ...			ETAT				COMMENTAIRES
Rep.	Qté	Description						Bon → Mauvais				
	1	V3V primaire	Siemens			2020		X				
	1	Servomoteur	Siemens			2020		X				
	1	Pompe double charge échangeur	Wilo	Stratos MAXO-D 30/0,5-10		2020		X				
	1	Echangeur à plaques primaire	Barriquand	BCS*32*380*C*P		2020		X				
	1	Pompe double circuit radiateurs	Wilo	Stratos MAXO-D 40/0,5-12		2020		X				
	1	V3V	Siemens	VXG 44.20-6.3		2020		X				
	1	Servomoteur	Siemens	SAS31		2020		X				
	1	Compteur d'énergie	Maddalena	M17		2020		X				286 MWh
	1	Pompe double circuit CTA	Wilo	Stratos MAXO-D 30/0,5-10		2020		X				
	1	Compteur d'énergie	Maddalena	M17		2020		X				5 MWh
	1	Pompe double charge échangeur	Grundfos	Magna 1D 32-80 180		2020		X				
	1	Echangeur à plaques ECS équipé	Charot	710806		2020		X				
	1	Pompe simple charge ballon	Grundfos	MG71A2-11FT75-B		2020		X				
	1	Ballon ECS		500 L		2020		X				
	1	Pompe double de charge ECS	SALMSON	Sirix D32-70		2020		X				
	1	Pompe bouclage ECS	WILO	Stratos MAXO-Z 25/0,5-12		2020		X				
	1	Armoire électrique				2020		X				
	1	Régulateur	Siemens	Synco		2020						
	1	Compteur ECS				2020		X				916 m3
	1	Disconnecteur				2020		X				13/04/2023
	1	Compteur appoint chauffage				2020		X				0.7 m3
	1	Armoire dialyse				2020		X				

REPORTAGE PHOTOS - SOUS-STATION

Propriétaire :	Hôpitaux Saint Maurice	
N° SST :	UCC	
Site :	HNSM	



Vue d'ensemble



Vue d'ensemble



Echangeur chauffage



Pompe double réseau CTA

REPORTAGE PHOTOS - SOUS-STATION

Propriétaire :	Hôpitaux Saint Maurice	
N° SST :	UCC	
Site :	HNSM	



Ballon ECS



Armoire électrique

SCHEMA DE PRINCIPE

