

FORMULAIRE DE RÉPONSE AUX QUESTIONS DES CANDIDATS

DRAA GRAND EST

MAJ : 17/03/2025

Référence du MAPA Travaux disponible sur PLACE : [RECT-GE-TRAVAUX-51-AMPHI](#)

Objet de la consultation : Requalification d'un amphithéâtre de 500 places désaffecté, situé au sein du rectorat de Reims. Restructuration de cet espace pour y accueillir un tiers-lieu offrant plusieurs types de positions de travail et une salle multi-activités, ainsi que la rénovation d'un espace actuel de stockage en une cafétéria avec espace détente

Date de publication au BOAMP : 26/02/2025

Date limite de remise des offres par les candidats : 25/03/2025 à 12h00

Date limite de réponse aux questions par le RPA : 17/03/2025

Tableau de Réponses aux Questions

N°	Question du candidat	Réponse de l'acheteur
1	Lot 04 - poste 04.1.3 - la dimension des lisses n'est pas la même dans le CCTP (270*90/70) que sur les plans (270*90/80), que faut-il prendre en compte ?	Prendre en compte les dimensions du CCTP 270*90/70.
2	Lot 4 - poste 04.1.5.1 - Le prix de l'Alucobond variant du simple au double en fonction de la finition et la couleur, merci de bien vouloir nous préciser le modèle d'Alucobond souhaité ?	La gamme Solid de teinte beige 103 finition unie, sans texture ni effet nuancé ou métallisé.
3	Lot 11 - Peut on chiffrer le réseau chauffage en Geberit Mapress Acier inox ? https://www.geberit.fr/systemes-sanitaire-et-canalisation/systemes-de-canalisation-pour-l-alimentation/geberit-mapress/geberit-mapress-acier-inox/	La présente consultation n'autorise pas les variantes à l'initiative des entreprises. Nous vous remercions de bien vouloir chiffrer le réseau de chauffage conformément au CCTP.
4	Lot 9 - merci de nous précisez le type de NORAPLAN que vous désirez en U4P3?	La gamme UNI de chez Noraplan
5	Lot 6 - Poste 06.4.4 Faux plafond en dalles 60x60 : Pouvez-vous nous confirmer le type de bords de dalle souhaité ? Car au CCTP il est demandé des dalles type FOCUS E (bords décaissés) mais dans le détail de finition des bords il est demandé le bord A	Le type attendu est bord de type A.
6	Lot N°07 - Menuiseries intérieures : Pourriez vous nous faire parvenir le numéro de plan de l'organigramme des clefs existant de chez TESA afin que nous puissions chiffrer le poste 07.0.6 ?	Il n'est pas prévu de transmettre ces éléments à ce stade de la consultation. Il convient de chiffrer le poste 07.0.6 en indiquant les hypothèses prises, conformément aux informations transmises dans le CCTP.

Instructions :

Les candidats doivent soumettre leurs questions par écrit avant la date limite de réponse indiquée.
Les réponses seront fournies sous forme d'un document consolidé et partagé avec tous les candidats.
Aucune question ne sera traitée après la date limite des questions.
En cas de divergence entre la présente réponse et le dossier de consultation , le dossier officiel prévaudra.