



LEGENDE	
	Type 1 - Encastré 60x60 SYLVANIA QUADRO Bureaux
	Type 2 - Encastré Technique rond SYLVANIA INSAVER SLIM 225 Circulations
	Type 3 - Encastré Technique rond SYLVANIA STARTSPOT Sanitaires
	Type 4 - Encastré Technique rond SYLVANIA LED START DOWNLIGHT 225 Douches
	Type 6 - Réglette étanche SYLVANIA RESISTO Locaux techniques
	Type 8 - Encastré 60x60 étanche SUN'CLEAN de SUNLUX
	Type E1 SYLVANIA START FLOOD Projecteur extérieur
	Arrêt d'urgence "général Electricité" bris de glace
	Arrêt d'urgence "général Ventilation" bris de glace
	Bouton poussoir de dérogation
	Détecteur encastré PD-9 IP65
	Détecteur encastré PD3
	Détecteur saillie PD-4 - spécial "circulation"
	Détecteur en applique 230° IP54
	Prise de courant 10/16A + T Réseau "Normal"
	Prise de courant 10/16A + T "Ménage"
	Prise de courant 10/16A + T-IP55 Réseau "Normal"
	Prise de courant 10/16A + T-IP55 "Ménage"
	Poste de Travail PG : - 2 PC 10/16A + T - Réseau Normal - 3 PC 10/16A + T - Réseau secourable - RJ 45 Cat. 6A
	Alimentation particulière Réseau "Normal"
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Balisage 45 lumens / 1 heure
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Balisage 45 lumens / 1 heure - IP55
	Bloc Autonome Portable d'Intervention
	Chemin de câble Courants Forts
	Chemin de câble Courants Faible

LEGENDE INCENDIE	
	Déclencheur manuel
	Déclencheur manuel IP55
	Détecteur automatique de fumée
	Diffuseur Sonore 90dB - 2.25m
	Diffuseur Lumineux
	Centrale d'Alarme Incendie Type 4

	Tableau électrique
	Baie informatique
	Borne de recharge Véhicules Electriques Double
	Centrale d'Alarme Technique
	Goulotte d'appareillage
	Remontée de goulotte vers faux-plafond

Goulottes au droit des paillasses : à placer au dessus du dossier sur toute la longueur de la pailasse

REHABILITATION DE LA 120EME ANTENNE MEDICALE CASERNE MARTIN DES PALLIERES

Caserne Martin des Pallières
Bâtiment 056
route d'Auvours
72 470 CHAMPAGNE

MAITRISE D'OUVRAGE MINISTERE DES ARMEES

ETAT - MINISTERE DES ARMEES
ESID de Rennes
Quartier Marguerite
BP 14
35096 RENNES Cedex 9

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte mandataire PRE - CONCEPT
PARIS NANCY RENNES ARCHITECTES PRECONCEPT
30 RUE DE PARIS Allée 2
35010 CESSON-SEVIGNE
Siège 2 bis rue Gonnat
72021 PARIS
T 01 46 59 39 50
(standard)
contact@preconcept.fr

Bureau d'étude TCE Economie de la construction BETOM
11 allée du bâtiment
35 000 RENNES
Tel : 02 99 27 05 05 (accueil)
accueil-rennes@betom.fr

Bureau d'étude - thermique CAP TERRE
11 allée du bâtiment
35 000 RENNES
Tel : 02 99 27 05 05 (accueil)
accueil-rennes@cap-terre.com

Plan Bungalow

Implantation Courants fort et faible

DCE

1 : 100		Avril 2025	
Indice	Date	Description	
0	29/03/24	Création du plan	
1	12/06/24	Modif. suivant remarques MO	
2	06/12/24	MAJ phase PRO	
3	01/04/25	DCE	

ELE02