




En cas d'alarme feu

1. **Arrêter le signal sonore** de l'Équipement de Contrôle et de Signalisation en appuyant sur le bouton « Arrêt signal sonore » ②.
2. Lire l'origine du sinistre sur l'écran ⑤ de l'équipement.
3. Appuyer sur le bouton « Plus Options » ④ :
 - Si l'option « Affichage consigne » **est** disponible sur l'écran ⑤ de l'équipement :
 - Appuyer sur le bouton <3> du pavé numérique ①. Le message de consigne relative à la zone d'alarme concernée s'affiche à l'écran ⑤.
 - Appuyer sur « Aller en arrière ».
 - Si l'option « Affichage consigne » **n'est pas** disponible sur l'écran ⑤ de l'équipement, appuyer sur le bouton <C> du pavé numérique ①.
4. **Se rendre sur les lieux indiqués par l'équipement.**
5. **Localiser le détecteur ou le déclencheur manuel** en alarme (voyant rouge clignotant).
6. **Déterminer** s'il s'agit d'une urgence ou d'un incident mineur.

 **Urgence** : Appliquer les procédures relatives à l'établissement. Procéder à l'évacuation du bâtiment.

✖ **Incident mineur** : déverrouiller le clavier en tapant le code d'accès au niveau 2 directement sur le pavé numérique ① puis appuyer sur le bouton « OK », du pavé numérique ① pour valider l'opération.


Détecteur Automatique


Déclencheur Manuel
7. Réarmer l'équipement en appuyant sur le bouton « Réarmement » ③. Le système repasse à l'état de veille.

En cas de dérangement

1. **Arrêter le signal sonore** du Centralisateur en appuyant sur le bouton « Arrêt du signal sonore » ②.
2. **Localiser** l'origine du dérangement sur l'écran ⑤
 - défaut secteur : contrôler l'alimentation du Centralisateur depuis le tableau de distribution électrique.
 - tout autre dérangement : contacter **Siemens Building Line** au 0 809 400 318 ou votre agence **SIEMENS Building Technologies**.