



**RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE
CONTRACTUELLE D'EQUIPEMENTS DIVERS**

GARDES-CORPS SUR TOIT TERRASSE DE BATIMENT

AFFAIRE

**13 – MARSEILLE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME**

Interlocuteur : **Mme MAAFA**

Contrôle réalisé par : **Christophe BERITE**

QUALICONSULT EXPLOITATION

7-9 Rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
Tel : 04.95.08.13.80 – Fax : 04.95.08.11.89

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CB', is written over the contact information for Qualiconsult Exploitation.

SOMMAIRE

1-REFERENCES REGLEMENTAIRES.....	3
2-RENSEIGNEMENTS GENERAUX.....	3
3-DESCRIPTIF DU MATERIEL ET ETAT.....	4
4-OBSERVATIONS	7

1-REFERENCES REGLEMENTAIRES

CODE DU TRAVAIL :

-Articles R.4534-4 à R.4534-6 (Protection contre les chutes)

-Articles R.4534-86 et R.4534-93 (travaux sur toiture)

NORMES :

-[NF EN ISO 14122-1](#) (décembre 2007) Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 1 : choix d'un moyen d'accès fixe entre deux niveaux
Modifiée par NF EN ISO 14122-1/A1 (juin 2010)

-[NF EN ISO 14122-3](#) (décembre 2007) Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 3 : escaliers, échelles à marches et garde-corps
Modifiée par NF EN ISO 14122-3/A1 (juin 2010)

-[NF E85-015](#) (avril 2008) Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Escaliers, échelles à marches et garde-corps
En révision, voir rubrique « Projets de normes »

2-RENSEIGNEMENTS GENERAUX

● Lieu de la vérification :	École Nationale Supérieure Maritime	
● Personne à qui est fait le compte-rendu de fin de visite (nom et qualité) :	Mr FIORILLO Responsable Service Pédagogique	
● Nom du (ou des) vérificateur(s) :	Christophe BERITE	
● Date(s) de la vérification :	20/09/2022	
● Mission contractuelle	Vérification de l'état de conservation des garde-corps en toiture	

3-DESCRIPTIF DU MATERIEL ET ETAT

• Lieu du contrôle :	Bâtiment H – Quai de livraison
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-015:	Non
• Numéro de série ou repère client :	Quai de livraison
• Longueur :	13 m
• Observation(s) :	Observation n°1 : Mettre en place un garde-corps en fonction de l'utilisation du quai.
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Bâtiment F
• Désignation :	Ligne de vie
• Marque :	SECURLINE
• Marquage NF E 85-015:	Non
• Numéro de série ou repère client :	Bâtiment F
• Longueur :	32 m
• Observation(s) :	Observation n°2 : Accès à la ligne de vie ne se fait pas en sécurité.
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Bâtiment H
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-015:	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Sécuriser l'accès en toiture
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment G
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-015:	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Sécuriser l'accès en toiture
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment I
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-015:	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Sécuriser l'accès en toiture
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment D
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Sécuriser l'accès en toiture
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment B
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Observation n°8 : Sécuriser l'accès en toiture et déposer les échelles métalliques
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment A
• Désignation :	Absence d'équipement
• Marque :	Non renseigné
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Sécuriser l'accès en toiture et déposer les échelles métalliques
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant





• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment J
• Désignation :	Garde-corps
• Marque :	VERTIC
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Aucune
• Résultat de la vérification :	Satisfaisant





• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment K
• Désignation :	Garde-corps
• Marque :	VERTIC
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Observations 4 et 6
• Résultat de la vérification :	Satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment N
• Désignation :	Garde-corps
• Marque :	VERTIC
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Observation n°3 : Refixer le contre poids sur le garde-corps
• Résultat de la vérification :	Non satisfaisant

• Lieu du contrôle :	Toiture Bâtiment J
• Désignation :	Échelle
• Marque :	Non renseignée
• Marquage NF E 85-016 :	Non
• Numéro de série ou repère client :	
• Longueur :	
• Observation(s) :	Observation n°5
• Résultat de la vérification :	Satisfaisant

4 – OBSERVATIONS

Obs. N°	OBSERVATIONS	Suite donnée
1	<p>Mettre en place un garde-corps en fonction de l'utilisation des quais.</p> 	A
2	<p>L'accès à la ligne de vie ne se fait pas en sécurité.</p> 	A
3	<p>Refixer le contre poids sur le garde-corps.</p> 	A
4	<p>Remettre en place les vis manquantes sur les gardes corps et sur l'échelle.</p> 	N

Obs. N°	OBSERVATIONS	Suite donnée
5	<p>Reprendre les fixations de l'échelle à crinoline.</p> 	A
6	<p>Reprendre la fixation du point d'ancrage.</p> 	A
7	<p>Remettre en état et en conformité l'échelle à crinoline de la passerelle, présence de rouille.</p> 	A
8	<p>Déposer les échelles.</p> 	A

* « A » (ancienne) : « N » (nouvelle) :