



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L'IMMIGRATION

Notice développée conjointement par le Conseil national de l'Ordre des architectes et la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (Ministère de l'intérieur, Direction des sapeurs-pompiers, Sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours)

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

Dénomination de l'établissement : Ensemble de bâtiments de formation et bureaux pour le CREPS

Adresse principale :

Avenue Patrick Saint-Eloi
97139 Les Abymes

Maîtrise d'ouvrage (Nom ou raison sociale) :

Creps Antilles Guyane

Maîtrise d'œuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte) :

Atelier Maro SELARL

Organisme de contrôle et missions confiées s'il est déjà choisi :

Sans objet.

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou complémentaires :

Nom : Alice Huet
Qualité vis-à-vis du projet : architecte
Coordonnées téléphoniques : 06 62 82 79 65
Adresse électronique : alice@ateliermaro.fr

Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public :

Les activités envisagées sont

- Plusieurs salles de formation pour le creps ;
- Un carbet de réception, lieu de rencontre pour le creps.

I - Descriptif synthétique du projet ou des travaux :

Le projet consiste à construire un centre de formation sur un terrain libre au sein de la parcelle du creps.

Le projet de construction comprend 6 bâtiments :

- 3 salles de formations
- 1 bureau
- 1 sanitaires
- 1 carbet (espace couvert extérieur, non clos)

Extérieur :

- Espace végétalisé laissé libre
- Circulation extérieure reliant les différents bâtiments

Les locaux non-accessibles au public sont soulignés ci-dessus.

1.1 - Classement proposé à la commission à l'issue des travaux réalisés : (CCH R 123.18 à R123-21)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

Détails :

		Pour une activité donnée		Effectif du public max	Effectif du personnel max
Niveau	Type d'activité exercée	Surface	Mode de calcul (pers/m², déclaratif, places, etc.)	Personnes	Personnes
RDC	Salles formation (type R)	<u>140</u>	Déclaratif	<u>64</u>	<u>4</u>
RDC	carbet évènements (type L)	<u>80</u>	Déclaratif	<u>136</u>	<u>4</u>
RDC	Sanitaires	<u>35</u>	Déclaratif	<u>0</u>	<u>0</u>
RDC	bureau		Déclaratif	<u>0</u>	<u>5</u>
		Effectif		200	13
		Effectif public et personnel (*)		TOTAL MAX ADMIS = 213	

Type (activité principale et annexes) : L ; R Catégorie : 5e Effectifs (public / personnel) : 217

(*) Ne pas prendre en compte l'effectif du personnel dans les ERP de la 5^{ème} catégorie, article PE3§2.

1.2 - Le cas échéant, classement initial de l'établissement :

Construction neuve

II - Construction (CO 1 à CO 60, PE 5 à PE 12)

- Conception et desserte (CO 1 à CO 5) (PE 7).

L'établissement est implanté sur une parcelle vide, au cœur du site du creps et est bordé par des voiries internes, accueillant des voitures. Les voiries internes véhicules font environ 6m de large. L'accès au site se fait depuis l'entrée principale, accessible depuis la RN5. Les baies et portes accessibles, permettant l'accès des secours, ont les dimensions minimales demandées par l'article CO 3.

Le site du projet disposera de :

- Deux entrées logistiques pour véhicules, au sud et à l'est de la construction neuve ;
- Deux entrées piétonnes au sud de la construction neuve.

- Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10) (PE 6).

Le projet est à plus de 5m des tiers

- Résistance au feu des structures (CO 11 à CO 15) (PE 5 - PE 28 - PU 2)

Sans objet

- Couvertures (CO 16 à CO 18) (PE 6)

Les bâtiments sont en modulaire. Une sur-toiture en bac acier, sur une structure bois sera installée.

- Façades (CO 19 à CO 22) (PE 6)

Les bâtiments sont en modulaire. Un bardage bois préfabriqué sera installé sur la façade d'entrée.

- **Distribution intérieure et compartimentage** (CO 23 à CO 26) (PE 29).

La distribution des différents bâtiments se fait par l'extérieur. Les cloisons des sanitaires sont de type panneaux monobloc type CLIPSOFLAM.

- **Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 8):**

- **Espaces d'attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d'exonération**: (GN 10, CO 34 §6, CO 57 à CO 60).

Sans objet.

- **Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers** (CO 27 à CO 29) (PE 9) (PO 10).

L'établissement ne comprend pas de locaux à risques.

- **Conduits et gaines** (CO 30 à CO 33) (PE 12)

Sans objet

- **Dégagements** (CO 34 à CO 56) (PE 8 - PE 11 - PE 30 et 34) (PO 2, 4 et 9) (PU 3 et 4).

Calcul des dégagements par bâtiment	Effectif n00	Dégagements réglementaires		Dégagements prévus	
		Nombre de sorties	Nombre d'unités de passage	Nombre de sorties	Nombre d'unités de passage
Formation 1 petite	17	1	1	3	1
Formation 2 petite	17	1	1	1	1
Formation 3 grande	34	2	4	2	4
Carbet évènement	140	EXT	EXT	EXT	EXT
bureau	5	1	1	1	1
sanitaires	0	2	2	2	2
TOTAL	213	7	9	7	9

- **Locaux recevant du public installé en sous-sol** (articles CO 39 et CO 40)

Sans objet.

Tribunes et gradins non démontables (CO 61, AM18)

Sans objet.

III - **Aménagements intérieurs** (AM 1 à AM 19) (PE 13)

	Dans les locaux et les dégagements (*)
Les revêtements muraux seront :	<input type="checkbox"/> M0, <input type="checkbox"/> M1, XM2
Revêtements sol : - sol souple - carrelage	<input type="checkbox"/> M0, <input type="checkbox"/> M1, <input type="checkbox"/> M2, <input type="checkbox"/> M3, XM4 XM0, <input type="checkbox"/> M1, <input type="checkbox"/> M2, <input type="checkbox"/> M3, <input type="checkbox"/> M4
Revêtements plafond	<input type="checkbox"/> M0, XM1

(*) ou classement équivalent en euroclasses.

- **Éléments de décoration** (AM 9, AM 10).

Sans objet.

- **Tentures, portières, rideaux, voilages** (AM 11 à AM 14). *Spécifier le degré en réaction au feu.*

Sans objet.

- **Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures** (AM 15 à AM 19).

Sans objet.

IV - Désenfumage (DF 1 à DF 10) (PE 14, 30) (PO2, 9).

Aucun local ne nécessite d'être désenfumé.

V - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (CH 1 à CH 58) (PE 20 à 23)

Sans objet.

VI - Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30) (PE10) (PO 5)

Sans objet.

VII - Installations électriques (EL 1 à EL 23) (PE 24).

Les installations électriques sont conformes à la norme NF P 15-100.

VIII- Eclairage (EC 1 à EC 12) (PE 24, 36).

Les issues de secours seront équipées de BAES.

IX - Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11) (PE 25)

Sans objet

X - Appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) (PE 15 à 19)

Sans objet.

XI - Moyens de secours (MS 1 à MS 74) (PE 26 - 27 - PE 32 - 33 - 35) (PO 3 - 6 - 7 - 11 - 12) (PU 6)

- **Moyens d'extinction** (MS 4 à MS 40)

Des extincteurs sont présents dans les locaux et dans les circulations communes.

- **Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers** (MS 41 à MS 44)

Des plans d'intervention seront placés à l'entrée des locaux.

- **Surveillance de l'établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification)** (MS 45 à MS 52)

Le personnel sera formé à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public.

- **Système de sécurité incendie : catégorie A-B-C-D-E** (MS 53 à MS 60)

L'établissement est doté d'un équipement d'alarme de type 4. Des diffuseurs lumineux sont prévus dans les sanitaires

XII – DEMANDE(S) DE DEROGATION (ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE (R123-13 et GN 4) :

Sans objet.

Je soussigné, Chantal Cusset, Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m'engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l'habitation.

Date et signature