



sanitaires extérieur

Ech :



sanitaires extérieur

Ech :



sanitaires intérieur

Ech :

sanitaires existantes

Ech : 1 : 50

électricité / état : mauvais

lavabo / état : moyen

sol / état : mauvais

sanitaires plomberie /
état : mauvais

sous face / état : bon

jalousie : état : moyen

faïence / état : moyen

toiture / non relevée

porte / état : mauvais

façade / état : mauvais

sanitaires plomberie /
état : mauvais

sous face / état : bon



AUTRE :

électricité / état : mauvais
structure / état : mauvais
respect normes sismique en vigueur : non
respect normes cyclonique en vigueur : non
respect normes SSI : non
respect normes PMR : à valider avec le CT

104 - EXISTANT sanitaires

Phase: _PRO/DCE ind B

Ech.: 1 : 50e

Date: 04/2025

CREPS : Ensemble de bâtiments de bureaux et formation