



RAPPORT DE VERIFICATION DESENFUMAGE

N° RVD : 089942

Folio 1

CLIENT : Site Terminal Ferry

ADRESSE :

TEL :

RESPONSABLE :

Effectué par : Maitre B.

Date : 30/3/15

BVM N° : 9-009 033-5

DEVIS A ETABLIR :

OUI

NON

EMPLACEMENT	Hall embarquement	QUANTITE	EFFICACITE	OBSERVATIONS	CONFORMITE
COMMANDES	COUVR / Treuil	4/2	4/2	Treuil exécuté doit 2 Verins Flanquants Nord	
D.A.S	Exutoire	2	6	38 m 300N 58 m 800N	

EMPLACEMENT		QUANTITE	EFFICACITE	OBSERVATIONS	CONFORMITE
COMMANDES					
D.A.S					

EMPLACEMENT		QUANTITE	EFFICACITE	OBSERVATIONS	CONFORMITE
COMMANDES					
D.A.S					

EMPLACEMENT		QUANTITE	EFFICACITE	OBSERVATIONS	CONFORMITE
COMMANDES					
D.A.S					

La vérification des dispositifs porte exclusivement sur leur fonctionnement.

La norme AFNOR définit la conformité des dispositifs.

La commission de sécurité peut exiger la conformité à la réglementation en vigueur (ERP-GH).

Votre compagnie d'assurance peut exiger la conformité de l'installation avec la règle R17.

Cachet et signature du client :

Rens au client le :

30/3/15
A intégrer dans le
registre de sécurité