



10 lanterneaux de désenfumage 1.60x1.60m
4 commandes de désenfumage CO2 Ouv
2 commandes de désenfumage CO2 O/F

Port de

CAEN

Calsudren

Direction des Equipements Portuaires

CCI CAEN

NORMANDIE

Plan équipements incendie Bâtiment T1 Quai de Blainville	Date : de création 1-sept.-21 d'impression 1-sept.-21
	Echelle :
Fichier : s:\18-etudes & projets\04-ensemble des sites\defense incendie\desenfumage\equipement incendie.dwg - bâtiment t1 Bassin d'Hérouville – 978 RD 402 – 14200 Hérouville Saint-Clair tél : 02 31 35 63 00 - port.commerce@caen.cci.fr	