



| LEGENDE VIDEOPHONIE ET CONTROLE D'ACCES | | | | |
|---|------|--|---------|-------|
| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN |
| | V11 | Platine extérieure vidéophonie (câblage fourniture et pose) | 130cm | |
| | V12 | Poste intérieur vidéophonie (câblage fourniture et pose) | 130cm | |
| | V13 | Bouton de sortie (câblage fourniture et pose) | 110cm | |
| | LB1 | Lecteur de badge Preneur A (câblage fourniture et pose) | 110cm | |
| | V17 | Lecteur Vigik (câblage fourniture et pose) | 110cm | |
| | DM1 | Déclencheur manuel vert (câblage fourniture et pose) | 110cm | |
| | SE1 | Serrure 12vdc (câblage fourniture et pose) | | |
| | AI | Centrale contrôle d'accès (Local serveur R+2) | | |
| | ME | Contrôleurs déportés gestion des portes pour contrôles d'accès | | |
| LEGENDE BAIE DE BRASSAGE | | | | |
| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN |
| | BA1 | Baie de brassage 600x800 (hors lot) | | |
| | BA2 | Baie de brassage 800x800 (hors lot) | | |
| LEGENDE VDI | | | | |
| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN |
| | WI1 | Prise Informatique (uniquement câblage catégorie 6A) | | |
| | VD1 | Prise Informatique (uniquement câblage catégorie 6A) | | |
| LEGENDE ALARME ANTI AGRESSION | | | | |
| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN |
| | AA4 | Report d'alarme bouton anti agression (câblage fourniture et pose) | 130cm | |
| LEGENDE ALARME INCENDIE | | | | |
| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN |
| | SS1 | Centrale d'alarme incendie type 1 (câblage fourniture et pose) | | |
| | TR1 | Tableau de report (câblage fourniture et pose) | 130cm | |
| | DM1 | Déclencheur manuel adressable (câblage fourniture et pose) | 110cm | |
| | SI1 | Diffuseur sonore (câblage fourniture et pose) | SS1FX P | |
| | FI1 | Diffuseur lumineux (câblage fourniture et pose) | SS1FX P | |
| | DO1 | Déclencheur optique adressable (câblage fourniture et pose) | | |
| | IA | Indicateur d'action (câblage fourniture et pose) | | |
| | DAS | Porte DAS | | |
| | | Cable 1p 8/10ème SYT C2 | | |
| | | Cable 2x1.5 CR1-C1 | | |
| | | Cable 1p 8/10ème CR1-C1 | | |
| | | Cable 1p 8/10ème CR1-C1 | | |
| LEGENDE ALARME ANTI AGRESSION | | | | |
| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN |
| | AAA | Report d'alarme bouton anti agression (câblage fourniture et pose) | 130cm | |

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
TERTIAIRE
RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°14 - ELECTRICITE

Maitre d'ouvrage

375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39
83007 Toulon Cedex

Entreprise générale

S.E.N.E.C.
375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39
83007 Toulon Cedex

Maitre d'oeuvre

F.L.E.S. Architectes
67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon
Est BP 140
83008 Toulon Cedex 09

Bureau d'étude

B7B Philippe FRANCOIS
177 Bd Clemenceau - 83000 Toulon
Tel. 04 94 48 58 12

Bureau de contrôle

Qualiconseil
Parc Terrena - 888 A ZAC Valgona
83100 La Valette du Var

| | | | | | |
|--------|------------|--|---------|---------|----------|
| | | | | | |
| J | 29/04/2025 | MISE A JOUR | DS | LM | DC |
| I | 18/03/2025 | MISE A JOUR | NT | LM | DC |
| H | 14/03/2025 | MAJ SSI TYPE 1 + TYPE 3 - SUPPRESSION TYPE 4 | JF | LM | DC |
| G | 21/11/2024 | SYNTHESE OIC | JF | LM | DC |
| F | 08/10/24 | SYNTHESE ET MISE A JOUR SSI | LM | DC | DC |
| Indice | Date | Modifications | Dessiné | Vérifié | Approuvé |

PLAN D'IMPLANTATION
CABLAGES SSI
NIVEAU RDC

PHASE

EXE

Numéro de plan :

EL32

Indice :

J

Echelle :

1 / 50°

125 avenue Louis Bréguet
ZAC SAVIGNY
83000 LA CROIX
Tel. 04 98 01 25 25 Fax. 04 98 01 25 00

Affaire : P 0218429.A.44
Resp. projet : D.CAVALLARO