



NSB GENERAL = +9.33 NGF  
( NSB : NIVEAU SUPERIEUR BRUT )  
SOL FINI = +9.35 NGF

LEGENDE UNITES INTERIEURES		
Taille	Reference	Puissance
T15	FDTC15KXE1	1.5 kW
T22	FDTC22KXE1	2.2 kW
T28	FDTC28KXE1	2.8 kW
T36	FDTC36KXE1	3.6 kW
T45	FDTC45KXE1	4.5 kW
T56	FDTC56KXE1	5.6 kW

**TYPES DE RESEAUX:**

AN Réseau AIR NEUF  
Cale : 50mm

RJT Réseau rejet CTA

AR Réseau air Repts CTA  
Cale : 25mm

AS Réseau air soufflé CTA  
Cale : 25mm

VMC Extraction VMC  
Cale : 8

CDC - FLUDE FRIGO

Gaine STAFF

Gaine avec FLUCAGE

Gaine avec CALORIFUGE

**FLECHES SENS FLUIDES:**

Air Neuf / Soufflage

Air Neuf Désenfumage

Extraction / Reprise

Air Extra Désenfumage

Terminal reprise

Terminal soufflage

Transfert par détalonnage de porte  
• Débit de transfert

**ACCESSOIRES RESEAUX:**

CCF Clapet coupe-feu

RVV Boute à débit variable

MR Module de réglage

VCF Volet coupe-feu

RG Register

**TERMINAUX:**

Casette  
T1 avec prise d'air neuf

T2 sans prise d'air neuf

Diffuseur soufflage/reprise  
600x600

Diffuseur circulaire  
soufflage/reprise  
VMC

**NOTAS:**

- AI: relatives indiquées par rapport aux niveaux fins
- AI: Arase inférieure: Niveau inférieur d'une gaine ou d'une tuyauterie sans tenir compte de l'épaisseur du calorifuge / supportage
- Arase inférieure d'une gaine en STAFF prise sur la base de la veine d'air basse
- Sauf indication contraire portée sur plan les transferts entre locaux sont considérés par détalonnage des portes - Admis jusqu'à 100 m³/h (Hors lot CVC)
- Cumuls des débits sur les registres en sortie de trémies sont les débits suivant les hypothèses du bilan aéraulique
- Les raccordements aérauliques, fluides frigo. et CDT des cassettes seront éventuellement adaptés sur site suivant le matériel retenu

**ZONE DE FAUX PLAFOND SURBAISSÉ : 2.25m**

**CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE  
TERTIAIRE  
RUE SAUNIER - 83000 TOULON  
LOT N°13 - CVC / PLOMBERIE**

**Maitre d'ouvrage**

RENZI PROMOTION  
375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39  
83087 Toulon Cedex

**Entreprise générale**

S.E.N.E.C.  
375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39  
83087 Toulon Cedex

**Maitre d'oeuvre**

FLEX Architectes  
67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon  
Est BP 140  
83088 Toulon Cedex 09

**Bureau d'étude**

BTB Philippe FRANCOIS  
177 Bd Clemenceau - 83000 Toulon  
Tel: 04.94.48.99.12

**Bureau de contrôle**

Qualit'au  
Parc tertiaire - BA A ZAC Valpara  
83160 La Valette du Var

J	06/02/2025	Mise à jour réseau VRV	JM	VR	VR
H	27/01/2025	Mise à jour suivant rnx fx pld	JR	CCZ	CCZ
G	26/11/2024	Mise à jour suivant synthèse	JR	CCZ	CCZ
F	12/11/2024	Mise à jour suivant VISA portant sur l'occupation des SDR	JR	CCZ	CCZ
E	24/10/2024	Mise à jour suivant synthèse	NL	CCZ	CCZ
D	17/10/2024	Mise à jour selon visus BTB du 16/10/24	NL	CCZ	CCZ
C	12/09/2024	Mise à jour des réseaux	HT	CCZ	CCZ
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé

**PLAN DES RESEAUX CVC  
NIVEAU RDC**

Affaire  
P.0218429.A.44

Phase  
EXE

Echelle  
1/50°

**de DEGREANE  
ELEC**

125 avenue Louis Bréguet  
ZAC CAUVERRY  
83200 LA CRAU  
Tél. 04.98.01.25.25 Fax. 04.98.01.25.90

PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	NOUVEAU	TYPE	REFUSE	INDICE
SAU	EXE	DEG	CVC	RC	CV	02	J