



LEGENDE APPAREILLAGES				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
SA1	SA1	Simple attelage encastré (uniquement câblage)		
BP1	BP1	Bouton poussoir encastré (uniquement câblage)		
DT1	DT1	Détecteur de présence (câblage fourniture et pose)		
PC1	PC1	Prise de courant encastré 2P+T (uniquement câblage)		
PC2	PC2	Prise de courant élanche 2P+T		
PC3	PC3	Prise de courant sous goulotte 2P+T		
PT1	PT1	Poste de travail 4PC+1RJ45 (uniquement câblage)		
PT2	PT2	Poste de travail 3PC+1RJ45 (uniquement câblage)		
PT3	PT3	Poste de travail 1PC+1RJ45 (uniquement câblage)		
CO4	CO4	Colonne 4 faces (perche hors lot)		

LEGENDE ECLAIRAGES				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
A	A	Luminaire Applique hublot led à détection de présence		
B	B	Luminaire saillie technique led (câblage fourniture et pose)	-	-
D	D	Luminaire encastré led 600x600 UGR <19 (câblage fourniture et pose)	-	-
E	E	Luminaire encastré rond led type downlight (câblage fourniture et pose)	-	-
F1	F1	Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 gradable(câblage fourniture et pose)	-	-
F2	F2	Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 (câblage fourniture et pose)	-	-
G	G	Luminaire encastré led spot à renforcement (câblage fourniture et pose)	-	-
I	I	Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix (câblage fourniture et pose)	-	-
J	J	Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix (câblage fourniture et pose)	-	-
K1	K1	Luminaire encastré led rond gradable (câblage fourniture et pose)	-	-
K2	K2	Luminaire encastré led rond (câblage fourniture et pose)	-	-

LEGENDE ECLAIRAGES DE SECURITE				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
BSA	BSA	Bloc de secours 450m led (câblage fourniture et pose)	-	-
BSA	BSA	Bloc d'extinction 320x400m (câblage fourniture et pose)	-	-
BPA	BPA	Bloc portatif (fourniture et pose)	-	-

LEGENDE CABLAGES				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
RE1	RE1	Représentation circuit éclairage		
RE2	RE2	Représentation circuit prise		
RE3	RE3	Représentation circuit alimentation		
RE4	RE4	Représentation circuit onduleuse		
CA1	CA1	Câble R2V3g1 5mm² (bleu)		
CA2	CA2	Câble R2V3g1 5mm² (rouge)		
CA3	CA3	Câble R2V3g1 5mm² (vert)		
CA4	CA4			
CA5	CA5			
BJT	BJT	Boîte de dérivation		

NON PREVU AU MARCHE

REPERE SUR PLAN

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
TERTIAIRE
RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°14 - ELECTRICITE

Maitre d'ouvrage

JENZI PROMOTION
375, Rue des Frères Lumière 21 Toulon Est BP 39
83087 Toulon Cedex

Entreprise générale

S.E.N.E.C.
375, Rue des Frères Lumière 21 Toulon Est BP 39
83087 Toulon Cedex

Maitre d'oeuvre

FLEX Architectes
67 Avenue Jean et Frédéric Joliot Curie 21 Toulon
Est BP 140
83085 Toulon Cedex 09

Bureau d'étude

STY PHILIPPE FRANCOIS
177 Bd Clémentine - 83000 Toulon
M. 04 94 45 95 12

Bureau de contrôle

Qualitecoul
Parc Vertaire - BP A ZAC Valgona
83160 La Valette du Var

I	29/04/2025	MISE A JOUR	DS	LM	DC
II	16/03/2025	MISE A JOUR	NT	LM	DC
IG	21/11/2024	SYNTHESE CVC	JF	LM	DC
F	24/02/2024	MISE A JOUR	JF	LM	DC
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé

PLAN D'IMPLANTATION &
CABLAGES DES ECLAIRAGES
NIVEAU RDC

PHASE

EXE

Número de plan :

EL12

Indice :

I

Echelle :

1 / 50°

de DEGREANE
ELEC

125 avenue Louis Bréguet
ZAC GAVIGNY
83000 LA CRAU
Tél: 04 98 01 25 25 Fax: 04 98 01 25 00

Affaire : P.0218429.A.44

Resp. projet : D.CAVALLARO