

TGBT SG1

PLAN NIVEAU R+3

TGBT SG2

TGBT SG1

TD R+3

TGBT SG2

LEGENDE APPAREILLAGES

SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
—○—	SA1	Simple allumage encastré (uniquement câblage)		
BP1		Bouton poussoir encastré (uniquement câblage)		
DT1		Détecteur de présence (câblage fourniture et pose)		
PC1		Prise de courant encastrée 2P+T (uniquement câblage)		
PC2		Prise de courant étanche 2P+T		
PC3		Prise de courant sous gouttière 2P+T		
PT1		Poste de travail 4P0+1RJ45 (uniquement câblage)		
PT2		Poste de travail 3P0+1RJ45 (uniquement câblage)		
PT3		Poste de travail 1P0+1RJ45 (uniquement câblage)		
CO4		Colonne 4 faces (perche hors lot)		

LEGENDE ECLAIRAGES

SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
A	A	Luminaire Applique hublot led à détection de présence		
B	B	Luminaire saillie technique led (câblage fourniture et pose)		
D	D	Luminaire encastré led 600x600 UGR <19 (câblage fourniture et pose)	-	-
E	E	Luminaire encastré rond led type downlight (câblage fourniture et pose)	-	-
F1	F1	Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 gradable(câblage fourniture et pose)	-	-
F2	F2	Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 (câblage fourniture et pose)		
G	G	Luminaire encastré led spot à renforcement (câblage fourniture et pose)		
I	I	Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix (câblage fourniture et pose)		
J	J	Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix (câblage fourniture et pose)		
K1	K1	Luminaire encastré led rond gradable (câblage fourniture et pose)		
K2	K2	Luminaire encastré led rond (câblage fourniture et pose)		

LEGENDE ECLAIRAGES DE SECURITE

SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
BSA	BSA	Bloc de secours 45lm led (câblage fourniture et pose)	-	-
BSA4	BSA4	Bloc d'ambiance 320x400lm (câblage fourniture et pose)	-	-
BPA	BPA	Bloc portatif (fourniture et pose)	-	-

LEGENDE CABLAGES

SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
RE1	RE1	Repérage circuit éclairage		
RE2	RE2	Repérage circuit prise		
RE3	RE3	Repérage circuit alimentation		
RE4	RE4	Repérage circuit onduleur		
CA1	CA1	Câble RVV3g1.5mm² (bleu)		
CA2	CA2	Câble RVV3g1.5mm² (orange)		
CA3	CA3	Câble RVV3g2.5mm² (vert)		
CA4	CA4			
CA5	CA5			
BJT	BJT	Bloc de dérivation		

NON PREVU AU MARCHE

REPERE SUR PLAN

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
TERTIAIRE
RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°14 - ELECTRICITE

Maitre d'ouvrage

375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39
83087 Toulon Cedex

Entreprise générale

S.E.N.E.C.
375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39
83087 Toulon Cedex

Maitre d'œuvre

P.E.E.S. Architectes
67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon
Est BP 140
83088 Toulon Cedex 09

Bureau d'étude

BTD Philippe FRANCOIS
177 Bd Clemenceau - 83000 Toulon
Tel. 04 94 48 58 12

Bureau de contrôle

Qualiconcert
Parc tertiaire - 388 A ZAC Valgona
83100 La Valette du Var

I	28/04/2025	MISE A JOUR	DS	LM	DC
H	18/05/2025	MISE A JOUR	NT	LM	DC
G	21/10/2024	SYNTHÈSE CIVC	JF	LM	DC
F	24/10/2024	MISE A JOUR	JF	LM	DC
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé

PLAN D'IMPLANTATION &
CABLAGES DES ECLAIRAGES
NIVEAU R+3

DEGREANE
ELEC

125 avenue Louis Bréguet
ZAC SAVIGNY
83000 LA CROIX
Tel. 04 98 01 25 25 Fax. 04 98 01 25 00

Affaire : P.0218429.A.44
Resp. projet : D.CAVALLARO

PHASE
EXE

Numero de plan :
EL 15

Indice :
I

Echelle :
1 / 50°