

ACHETEUR : 131658		MARQUAGE COLIS		NO COMMANDE	
CENTRE HOSPITALIER DE ANNONAY B.P. 119 1, RUE CROISSETTE 07103 ANNONAY FRANCE		13S097 / FAX		13S097	
		REF CLIENT : LYON		BUREAU DE VENTE	
		FAX		CLERMONT/F.	
ITEM	QUANTITE	CODE PRODUIT	NUMERO DE SERIE		DELAI 16/02/99
01	1	153 - 0	EKJ0438 A -		SEM 99/7

ERTHA450AB4P3AA1BA1XXLM2A5F1BX2A1A2XX  
 .....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....+  
 REFROIDISSEUR DE LIQUIDE A COMPRESSEUR A VIS TRANE  
 RTHA 450

09 A TENSION D'ALIMENTATION : 380/50/3  
 10 B SEQUENCE :  
 11 4 TYPE D'UNITE : STOCKAGE DE GLACE  
 12 P TAILLE ECHANGEURS : E321/C321  
 13 3 NBR PASSE EVAPORATEUR : 3 PASSES  
 14 A TUBES EVAPORATEUR : CUIVRE I/E  
 15 A COTE ENTREE EVP : DROIT  
 16 1 PRESSION EVAPORATEUR : 10,5 BAR  
 17 B TUBES CONDENSEUR : GEWA C  
 18 A COTE ENTREE CDS : MAIN DROITE 2 PASSES  
 19 1 PRESSION CONDENSEUR : 10,5 BAR  
 22 L PUISSANCE MOTEUR : 276 KW  
 23 M CODE D'APPROBATION : MINES  
 24 2 DEMARREUR : DEMARREUR TRANE MONTE  
 25 A CODE ELECTRIQUE : STANDARD (CEI)  
 26 5 CHARGE REFRIGERANT : CHARGE DE FONCTIONNEMENT R134A  
 27 F LANGUE : FRANCAIS  
 28 1 : UCM , SCI  
 29 B : STD SUR/SOUS TENSION, DETECTEUR DE FUITE  
 31 2 : JEU DE 3 SONDES TEMPERATURE  
 32 A EMBALLAGE : DOMESTIQUE  
 33 1 TEST USINE : "A" STANDARD DE ER 8-40  
 34 A AMORTISSEURS : PATINS  
 35 2 : 2 CONTROLEURS DE DEBIT 10,5 BAR

#### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

REFROIDISSEMENT :					
PUISS.FRIGORIFIQUE	697.4	KW	PUISSANCE ABSORBEE	217.5	KW
EVAPORATEUR :			GLYCOL	31	%
TEE/TSE	10/5	°C	DEBIT	36.3	L/S
PERTE DE CHARGE	52.7	KPA	F.E	0.044	M2K/KW
CONDENSEUR :			GLYCOL	0	%
TEE/TSE	40/45	°C	DEBIT	43.7	L/S
PERTE DE CHARGE	37.3	KPA	F.E	0.044	M2K/KW
MAX	470	A	ICC	722	A

#### DOCUMENTATION :

OOP002U REFERENCE :

REV

NO SCHEMA ELECTRIQUE : C 23071766 PLX REV E NO PLAN CERTIFIE : C 57060766 PLX REV C  
 REV REV PLAN AMORTISSEUR : C 57060773 051 REV A  
 REV  
 PLAN DE MANUTENTION : C 57068654 PLX REV A NOMBRE DE PLANS : 006

#### CARACTERISTIQUES SPECIALES

VERIFIEE PAR 14/01/99  
 NOM DMO  
 SIGNATURE : DRAWGS SHEET  
 PAGE 2 / 2