

<b>AUTOMATISMES SEGUIN</b> 3, rue Pierre Curie - 91230 MONTGERON Tél. : 01.69.52.47.00 / Fax : 01.69.52.47.01 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr http://www.automatismes-seguin.fr	<b>PROCES VERBAL DE RECEPTION ATELIER</b>	N°	10 A 80
		VERSION	3
		PAGE	1/1

AFFAIRE	
PROJET : SIAAP VALENTON BIOMETHANE -Armoire API 1 et 2	N°: 23-0366.01&02
CHARGE D'AFFAIRE : RM	CLIENT : ACTEMIUM PARIS HYDRO PROCESS

PRESENTS : Romain MENGONI (Automatismes Seguin)




Agostino DE OLIVEIRA(ACTEMIUM)

OBJET DE LA RECEPTION
Armoire API 1 et 2

Ce jour, en présence des personnes citées ci-dessus, nous avons procédé à la réception de la prestation faisant l'objet de votre commande.

Notre prestation est déclarée conforme au cahier des charges mis à part les réserves précisées ci-dessous.

RESERVES	DATE DE LEVEE	
	CABLEUR	CONTROLEUR
Ajouter des reperes CAB3 sur l'alimentation des disjoncteurs du 400V+N ondulée		
Reprendre le raccordements du parafoudre car non conforme >50cm		
Ajouter les étiquettes désignation pour tous les équipements		
Reprendre la fixation des plexi de protection des répartiteurs		
Installer un cablofil pour le cheminement de la filerie >10² (cellule principale)		
Manque le matériel API + switch + fibre (fourniture ACTEMIUM)		
Porte à reprendre, pas de grille d'aération.		
Ajouter un double CDC (dos à dos) entre les cellules 3 et 4 pour faire cheminer les cordons telefast.		
Ajouter les étiquettes TAG armoires (collé riveté) + plusieurs source		
Ajouter une etiquette rouge dans la cellule 1 : Attention, l'Arret d'urgence ne coupe pas la source ondulée		
Remplacer les CDC 150 par des CDC 200 dans les cellules API		
Ajouter porte plan et tablette		
Nommer le bornier intermédiaire et le représenter dans le schéma		
Le PC est à fixer sur la porte sous l'IHM.		
Ajouter des étiquettes désignation pour les telefast		
Renseigner sur les schéma électrique l'IP et l'IK (IP55 et IK10)		
Fournir les schémas électriques		
Date de réception des levées de réserves :		
Date d'enlèvement :	jeudi 1er février 2024	

Pour le Client  (Pour B6  )	Pour Automatismes SEGUIN 
DATE : 29/01/2024	

Fait en deux exemplaires