

Nos besoins en portes-coupe feu zone « atelier »

Voir localisation sur plan en page 2 et photos en page 3

- Besoin de 5 portes **Coupe-Feu EI60 sans oculus** => N° 2,3,4, 5, 7
- Besoin de 3 portes **pare-flamme EI30 sans oculus** => N° 1, 6, 8

Ces portes se trouvent sur des chemins d'évacuation. Adapter le sens d'ouverture en fonction de la direction vers les sorties de secours.

Fermeture : par bras + serrure magnétique

Notre besoin : elles doivent pouvoir rester ouvertes en permanence et se fermer rapidement en cas d'alarme incendie

Option 1 : ventouse/aimant à déclenchement par pédale

Option 2 : asservissement automatique à notre SSI

Contraintes supplémentaires :

Les portes **N°1 et 5** doivent pouvoir être verrouillées

Option 1 : par clé

Option 2 : par badge, reliée à notre système de sécurité

Esthétique / finition :

- Deviser une option avec toutes les portes en décor Bois (cf. photo)
- Deviser une option avec les portes 1 et 7 en décor Bois et les autres en peinture grise.




Recommandation Portes coupe feu zone « atelier DSO » /AP DIRCE



Portes coupe-feu CP EI 60 sans oculus



N° 2, 3, 4, 5, 7



Portes pare-flammes PF EI 30 sans oculus




N° 1, 6, 8

Asservie avec bras + ventouse


option 1 fermeture auto en cas d'alarme

option 2 fermeture manuelle

Porte
métal
en place



Loca Onduleurs
voisin avec TGBT



Local TGBT




3 Porte communicante
avec local onduleurs




Porte SS

8 Porte local Télécom

5



6



Porte sortie
zone DSO

7



| porte | Besoin | Dimensions approximative en mm | Ouverture badge | Tampon magnétique | Serrure clé | Plaquage bois | plaque protection bas 1 face |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| Repère 1 | porte Pare-flammes PF EI 30 | 1751*2090 | Oui A prévoir | Oui | Oui | Oui | |
| Repère 2 | porte coupe-feu CP EI 60 | 1525*2090 | | Oui | non | | Oui |
| Repère 3 | porte coupe-feu CP EI 60 | 830*2090 | | Non | non | | |
| Repère 4 | porte coupe-feu CP EI 60 | 1460*2090 | Oui Existant | Non | non | | |
| Repère 5 | porte coupe-feu CP EI 60 | 1740*2090 | Oui à prévoir | Oui | oui | | Oui |
| Repère 6 | porte Pare-flammes PF EI 30 | 1480*2090 | | Oui | non | | oui |
| Repère 7 | porte coupe-feu CP EI 60 | 1460*2090 | | Oui | oui | Oui | |
| Repère 8 | porte Pare-flammes PF EI 30 | 830*2090 | Oui Existant | Non | Oui | Oui | |