

- centrale SSI HA située au r-1 de son propre bâtiment (remonte sur UAE et baie de sauvegarde FT20 / fcnet) une seule ZA
- centrale SSI H2 située au r-2 de son propre bâtiment, tous niveaux avec réarmement clapets et inhibition ascenseurs (remonte sur UAE et baie de sauvegarde FT20 / fcnet) une ZA par niveau
- centrale SSI H1 située au r-2 de son propre bâtiment, tous niveaux avec réarmement clapets et inhibition ascenseurs (remonte sur UAE et baie de sauvegarde FT20 / fcnet) une ZA par niveau
- centrale SSI à l'entrée principal du bâtiment internat pharmacie dans VTP* (remonte sur UAE et baie de sauvegarde FT20 / fcnet) une seule ZA
- centrale SSI à l'entrée principal du bâtiment internat médecine dans VTP* (remonte sur UAE et baie de sauvegarde FT20 / fcnet) une seule ZA
- centrale SSI Routine située au r-3 de son propre bâtiment (remonte sur UAE et baie de sauvegarde BC11/loop) une seule ZA
- centrale SSI située au parking SILO (remonte sur UAE et baie de sauvegarde FT20 / fcnet) une seule ZA
- centrale SSI H3 située au PC sécurité (remonte sur UAE) une seule ZA
- centrale SSI UHSI située au RDC de son propre bâtiment (remonte sur UAE et baie de sauvegarde BC11/loop) une seule ZA
- centrale SSI Médecine nucléaire située au r-2 de son propre bâtiment (remonte sur UAE et baie de sauvegarde BC11/loop) une seule ZA

*volume technique protégé

