

0  
1  
0

Version V0.0

14/03/2025

cea

de la recherche à l'industrie

miranet

leti

DPFT

Bâtiment 4103

Action

Projet

Evènement

Report CDI 35/39

Report CDG 36 (Zone de détection)

Alarme local

Arrêt gaz / Equipement

Report FLS (Surveillance spéciale)

4103 Gas Room Détecteur gaz Explo	Défaut détecteur / acquisition	2																					X		X												
	Dérive détecteur	3																				X		X													
	Détection seuil 1	2																				X		X													
	Détection seuil 2	1										X										X		X													
4103 Gas Room Détecteur gaz Toxique	Défaut détecteur / acquisition	2																				X		X											X		
	Dérive détecteur	3																				X		X													
	Détection seuil 1	2																				X		X													
	Détection seuil 2	1										X										X		X													
Equipement 4103 Basement Barillets gaz Explo	Défaut détecteur / acquisition	2																				X	X	X													
	Dérive détecteur	3																				X	X	X													
	Détection seuil 1	2																				X	X	X													
	Détection seuil 2	1								X												X	X	X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																				X	X	X													
Equipement 4103 Basement Barillets gaz Toxique	Manque extraction	2																				X	X	X													
	Défaut détecteur / acquisition	2																				X	X	X													
	Dérive détecteur	3																				X	X	X													
	Détection seuil 1	2																				X	X	X													
	Détection seuil 2	1									X											X	X	X													
4103 local technique Détection anoxie	Détection Seuil 2 gaz généré	2																				X	X	X													
	Manque extraction	2																				X	X	X													
	Défaut détecteur / acquisition	2															X	X																		X	
	Dérive détecteur	3																				X	X														
4103 local technique Détection hyperoxie	Détection seuil 1	2																				X	X														
	Détection seuil 2	1															X	X	X																		
	Défaut détecteur / acquisition	2																X	X																		
	Dérive détecteur	3																				X	X														
4103 Local effluents solvant Détection explosimétrique	Détection seuil 1	2																X	X																		
	Détection seuil 2	1															X	X	X																		
	Défaut détecteur / acquisition	2																X	X																	X	
	Dérive détecteur	3																				X	X														

Version V0.0

14/03/2025

cea

de la recherche à l'industrie

miranet

leti

DPFT

Bâtiment 4103

Action

Projet

Evènement

Report CDI  
35/39

Report CDG 36 (Zone de détection)

Alarme local

Arrêt gaz / Equipement

Report FLS (Surveillance spéciale)

	Criticité d'alarme/d'affichage	FEU 4103 SB Equipement xxx	FEU 4103 SubFab Equipement xxx	FEU 4103 Basement Equipement xxx	Seuil2 gaz Explo Eqpt 4103 SB Zxxx	Seuil2 gaz Toxique Eqpt 4103 SB Zxxx	Seuil2 explo 4103 SubFab Zxxx	Seuil2 gaz toxique 4103 SubFab Zxxx	Seuil2 gaz Explo 4103 basement Zxx	Seuil2 gaz toxique 4103 basement Zxxx	Seuil2 gaz Explo armoire gasroom 4103 pièce xxx Zxxx	Seuil2 gaz Toxique armoire gasroom 4103 pièce xxx Zxxx	Seuil2 gaz anoxie 4103 RdC pièce xxx Zxxx	Seuil2 Explosimétrie 4103 local effluent solvant ZXXX	Seuil2 gaz hyperoxie 4103 RdC pièce xxx Zxxx	Flash/Buzzer dans le local	Panneau Entrée Interdite du local		Arrêt O2 Bâtiment 4103	Arrêt H2 Bâtiment 4103 (rack extérieur)	Arrêt Gaz de ville bâtiment 4103	Arrêt gaz GC source gaz 4103 (pièce xxxx)	Arrêt tous gaz détectés GC sources extérieures (4111, ...)	Arrêt gaz barillet toutes les vannes GA (4103 basement)	Arrêt gaz équipement 4103 (Vannes GA)	Arrêt équipement 4103 (Mise en sécurité équipement)	Arrêt Générateur gaz équipement 4103 (Mise en sécurité Générateur gaz)	Arrêt SCRUBBER équipement 4103 (Mise en sécurité gaz du SCRUBBER)	Défaut système Détection gaz 4103 SSxxxx	Défaut détecteur 4103 Basement SSxxxx	Défaut détecteur 4103 Sub-Fab SSxxxx	Défaut détecteur 4103 Salle Blanche	Défaut détecteur 4103 GasRoom SSxxxx	Défaut détecteur 4103 locaux techniques SSxxxx						
Equipement 4103 SB Détecteur gaz Explo	Défaut détecteur	2																							X	X	X													
	Dérive détecteur	3																								X	X	X												
	Détection seuil 1	2																							X	X	X													
	Détection seuil 2	1				X																			X	X	X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																							X	X	X													
	Manque extraction	2																							X	X	X													
Equipement 4103 SB Détecteur gaz Toxique	Défaut détecteur / acquisition	2																							X	X	X													
	Dérive détecteur	3																							X	X	X													
	Détection seuil 1	2																							X	X	X													
	Détection seuil 2	1				X																			X	X	X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																							X	X	X													
	Manque extraction	2																							X	X	X													
Equipement 4103 SB Générateur gaz Détecteur gaz Explo	Défaut détecteur / acquisition	2																									X													
	Dérive détecteur	3																																						
	Détection seuil 1	2																									X													
	Détection seuil 2	2																									X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																									X													
	Manque extraction	2																									X													
Equipement 4103 SubFab Détecteur gaz Explo	Défaut détecteur / acquisition	2																							X	X	X													
	Dérive détecteur	3																							X	X	X													
	Détection seuil 1	2																							X	X	X													
	Détection seuil 2	1					X																		X	X	X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																							X	X	X													
	Manque extraction	2																							X	X	X													
Equipement 4103 SubFab Détecteur gaz Toxique	Défaut détecteur / acquisition	2																							X	X	X													
	Dérive détecteur	3																							X	X	X													
	Détection seuil 1	2																							X	X	X													
	Détection seuil 2	1																							X	X	X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																							X	X	X													
	Manque extraction	2																							X	X	X													
Equipement 4103 SubFab Générateur gaz Détecteur gaz Explo	Défaut détecteur / acquisition	2																									X													
	Dérive détecteur	3																									X													
	Détection seuil 1	2																									X													
	Détection seuil 2	2																									X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																									X													
	Manque extraction	2																									X													
Equipement 4103 SubFab Générateur gaz Détecteur gaz Toxique	Défaut détecteur / acquisition	2																									X													
	Dérive détecteur	3																									X													
	Détection seuil 1	2																									X													
	Détection seuil 2	2																									X													
	Détection Seuil 2 gaz généré	2																									X													
	Manque extraction	2																									X													

