

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

NOTICE D'ACCESSIBILITE PIECE N°10

INDICE	DATE	ETAT DU DOCUMENT
IND01	21/03	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

1.	RENSEIGNEMENTS GENERAUX.....	3
1.1.	COORDONNEES	3
1.3.	CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT	6
1.5.	OBLIGATIONS APPLICABLES AUX ERP.....	7
2.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES.....	8
2.1.	CIRCULATIONS ET ACCES.....	8
2.2.	STATIONNEMENT	11
2.3.	PORTES, PORTAILS ET PORTIQUES	11
2.4.	ESCALIERS, ASCENSEURS ET EPMR	12
2.5.	EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT.....	16
2.6.	SPECIFICITES DES ERP ET IOP.....	17

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. COORDONNEES

Coordonnées de l'établissement concerné

TGI DE CHARTRES-BATIMENT B
6 rue du Palais de Justice - 28000 CHARTRES

Coordonnées de l'architecte

KOMOREBI Architectes
Mme MERCIER
12, rue Schubert (Esc. 15)
75015 PARIS
Tel : 07.60.97.08.81

Coordonnées du bureau de Contrôle

Non désigné

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

1.1. Présentation de l'établissement

Le bâtiment se situe au 6 rue du palais de Justice à Chartres, sur la parcelle 000 AD 87.



NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

1.2. Présentation fonctionnelle

Espaces accueillant du public	Espaces dédiés au personnel
SOUS-SOL	
Ne reçoit pas de public	Archives/Scellés
RDC	
3 sur 9 bureaux /Hall d'entrée/Sanitaires	9 bureaux/Sanitaires
R+1	
3 sur 6 bureaux/Accueil	6 bureaux/Sanitaires
R+2	
Ne reçoit pas de public	5 bureaux

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

1.3. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant [la déclaration du maître d'ouvrage](#) ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :

Public ouvrage (Déclaration du maître d'ouvrage)	Personnel (Déclaration du maître d'ouvrage)
SOUS-SOL	
0	Sans objet pour la détermination de catégorie (0)
RDC	
5	Sans objet pour la détermination de catégorie (16)
R+1	
8	Sans objet pour la détermination de catégorie (12)
R+2	
0	Sans objet pour la détermination de catégorie (8)
TOTAL	
13 personnes (Public) < 200 personnes pour l'ensemble des niveaux < 100 personnes par niveau	Sans objet pour la détermination de catégorie (36)

Etablissement Recevant du Public du 2ème Groupe

5^{ème} catégorie

Type w

1.4. Descriptif des travaux

La demande concerne le réaménagement du bâtiment B du TGI de Chartres.

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

1.5. OBLIGATIONS APPLICABLES AUX ERP

Nature des travaux	Règles applicables aux travaux	
Travaux de modification ou de renouvellement d'équipement	ERP du 1 ^{er} groupe	Arrêté du 8 décembre 2014 modifié
	ERP de 5e catégorie	<p>Dans la partie rendue accessible selon l'arrêté du 1^{er} août 2006 modifié et éventuelles atténuations : arrêté du 8 décembre 2014 modifié</p> <p>Dans la partie directement contiguë au même niveau : arrêté du 8 décembre 2014 modifié</p> <p>Dans les autres parties : maintien des conditions d'accessibilité existantes et amélioration de l'accessibilité pour les déficiences autres que motrices, selon l'arrêté du 8 décembre 2014 modifié</p>


NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

2.1. CIRCULATIONS ET ACCES

2.1.1. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dans les cheminements extérieurs

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Espace de manœuvre en chaque point de l'itinéraire où un choix est possible.- Espace de manœuvre devant les portes d'entrée.	Voir plan 

2.1.2. Espace de manœuvre de porte : approche latérale

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées, pour l'ensemble du RDC : <ul style="list-style-type: none">- Espace de manœuvre 120x220cm (tirant).- Espace de manœuvre 120x170cm (poussant).	Voir plan

2.1.3. Espace de manœuvre de porte : approche frontale

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées au RDC		Les dispositions sont respectées, pour l'ensemble du RDC : <ul style="list-style-type: none">- Espace de manœuvre 120x220cm (tirant).- Espace de manœuvre 120x170cm (poussant).	Voir plan

2.1.4. Cas des sas d'isolement/sas d'entrée

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
		Sans objet	

2.1.5. Espace d'usage

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
		Sans objet	


NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.1.6. Repérage des cheminement extérieurs

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Repérage adapté à l'entrée du terrain.- Repérage à proximité des places de stationnement.- Repérage à chaque choix d'itinéraire.	

2.1.7. Guidage des cheminements extérieurs

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Bande de guidage avec contraste visuel et tactile avec son environnement.	Voir plan 


2.1.8. Croisement avec un itinéraire pour véhicules

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
		Sans objet	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.1.9. Profils en long

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
	Non modifiées	<p>Les dispositions sont respectées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pente <4% à l'extérieur. - Absence de pente à l'intérieur. - Absence de ressaut. - Sol adapté. (non-meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle) - Absence de trous ou fente <2cm. 	<p>Voir plan</p> 

2.1.10. Profils en travers

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées au RDC		<p>Les dispositions sont respectées, pour l'ensemble du RDC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allées intérieures et extérieures ≥ 120cm et ≥ 90cm de façon ponctuelle. 	Voir plan

2.1.11. Rétrécissement ponctuel du cheminement

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées au RDC		<p>Les dispositions sont respectées, pour l'ensemble du RDC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≥ 90cm de façon ponctuelle. 	Voir plan

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.1.12. Rupture de niveau bordant le cheminement

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.1.13. Eléments empiétant sur le cheminement

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.1.14. Repérage de l'entrée principale du bâtiment

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées	Les dispositions sont respectées : - Repérage de l'entrée principale.	

2.1.15. Accès au bâtiment : dispositifs de commande d'accès ou de communication

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.1.16. Accès : contraintes topographiques des ERP et BHC situés dans le cadre bâti existant

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.2. STATIONNEMENT

2.2.1. Repérage et dimensions des places de stationnement adaptées

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Non modifiées	Le quota des places adaptées réservées défini par arrêté municipal est respecté	

2.2.2. Stationnement dans un garage fermé

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.2.3. Dispositifs de commande d'accès ou de sortie des parcs de stationnement

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.3. PORTES, PORTAILS ET PORTIQUES

2.3.1. Dimensions des portes, portails et portiques

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées au RDC	Les dispositions sont respectées : - Passage utile > 77cm.	Voir plan

2.3.2. Repérage des portes et des poignées

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées au RDC	Les dispositions sont respectées pour les éléments remplacés : - Portes et poignées contrastée par rapport au support.	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.3.3. Poignée et serrures

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées au RDC		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Poignées et serrures manœuvrables et préhensibles.	

2.3.4. Ouverture automatique des portes, portails et portiques

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
		Sans objet	

2.3.5. Portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
		Sans objet	

2.4. ESCALIERS, ASCENSEURS ET EPMR

2.4.1. Repérage des escaliers, des ascenseurs et des élévateurs pour personnes à mobilité réduite

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
	Non modifiée	Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Escalier visible depuis l'entrée.	Voir plan

2.4.2. Escaliers extérieurs et intérieurs



Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées			Voir plan

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

Les dispositions sont respectées pour les niveaux accessibles (RDC et R+1) :


- Dispositif d'éveil et de vigilance en haut de l'escalier à 50cm ou 28cm de la marche.
- Contremarche de la première marche contrastée sur 10cm min.
- Nez de marche sur 3cm en horizontal, non glissant.
- Éclairage de 150lux.
- Largeur entre les mains courantes \geq 1m.
- 2 ou 1 mains courantes.
- Hauteur de mains courantes comprise en 80cm et 100cm.
- Prolongement des mains courantes au-delà d'un giron
- Mains courantes rigides et facilement préhensible
- Mains courantes différenciées de la paroi
- Hauteur de marche \leq 17cm
- Giron de marche \geq 28cm



NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.4.3. Repérage du vide sous escalier

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
	Non modifié	Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Absence de vide sous l'escalier	

2.4.4. Obligation d'ascenseur : cas des ERP

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
	Non modifié	Les dispositions ne sont pas respectées : Ascenseur obligatoire <ul style="list-style-type: none">- Effectif du public admis <100,- Les prestations offertes au R+1 (tribunal pour enfant) ne sont pas accessibles au rdc.	Cela dit, la juridiction prévoit, lorsque cela est nécessaire, de faire des audiences du tribunal pour enfants (R+1) dans une salle accessible du bâtiment C et selon le planning des audiences Voir dérogation

2.4.5. Desserte requise pas ascenseur

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
		- Sans objet	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.4.6. Installation d'un ascenseur

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.4.7. Caractéristiques des différents types de cabines d'ascenseur

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.4.8. Travaux sur les ascenseurs existants

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.4.9. Installation d'un EPMR

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.4.10. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.5. EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT

2.5.1. Information et signalisation

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Visibilité, lisibilité et compréhension de la signalisation	

2.5.2. Valeurs d'éclairement mesurées au sol

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Les valeurs d'éclairement sont ajustées pour tous les locaux accueillant du public sont la réglementation	

2.5.3. Revêtement des sols, murs et plafonds

Prescriptions		Observations	Commentaire/illustration
Modifiées		Les dispositions sont respectées : <ul style="list-style-type: none">- Revêtement de sol, mur et plafonds n'occasionnant pas de gêne visuelle- Tapis encastré	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.6. SPECIFICITES DES ERP ET IOP

2.6.1. Rampes d'accès

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.2. Banque d'accueil

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.3. Equipements et dispositifs de commande

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.4. Atteinte des équipement et dispositif de commande pour le public

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.5. Guichet d'information ou de vente manuelle

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.6. Salle de réunion dans le cadre bâti existant

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.7. Equipements d'information et de signalisation

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.8. Tolérance pour l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.9. Nombre et emplacement des cabinets d'aisances

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées	Les dispositions sont respectées : - Cabinet d'aisance prévu dans les sanitaires prévus pour le public	Voir plan

2.6.10. Lavabos accessibles

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées	Les dispositions sont respectées	

2.6.11. Caractéristiques des cabinets d'aisances

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées	Les dispositions sont respectées	Voir plan

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

2.6.12. Nombre de douches et de cabines accessibles

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.13. Caractéristique des cabines accessibles

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.14. Vestiaires des établissement sportifs

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.15. Caractéristique des douches accessibles

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.16. Nombre, répartition et caractéristiques des emplacements accessibles

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.17. Dimensions et localisation des emplacements accessibles

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.18. Nombre minimal et localisation des chambres accessibles et des sanitaires associés

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.19. Caractéristique des chambres associées

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.20. Caractéristiques requises pour toutes les chambres

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.21. Salle d'eau et cabinets de toilette adaptés

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.22. Nombre minimal et caractéristiques des caisses de paiement en batterie

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
	Sans objet	

2.6.23. Repérage des sorties

Prescriptions	Observations	Commentaire/illustration
Modifiées	Les dispositions sont respectées : - Sorties usuelles repérées en tout point du bâtiment	

NOTICE D'ACCESSIBILITE

TGI DE CHARTRES - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT B
6 RUE DU PALAIS DE JUSTICE - 28000 CHARTRES

Fait à _____

Le _____

Le Maître d'ouvrage Le Maître d'œuvre,

KOMOREBI Architectes
SCOP SARL au capital variable
12 rue Schubert (Esc. 15) - 75020 PARIS
T. 09 83 59 55 96 - F. 09 57 30 50 92
522 257 112 00022 - 7111 Z - S 13677

Rappel de l'article R 123-43 du Code de la Construction et de l'Habitation :

"Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur ou des Ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement