

Catégorie : MC - Maintenance Corrective

Local : SNEF CENTRE EST/BATIMENT D'ETAT - CVC4/PREF/69 - Rhône

Domaine : 00_CLIM, VENTIL, CHAUFFAGE

Compte-rendu enregistré par Jérémy BLANCHET le mardi 09/04/2024 à 11:05

Détail CR :
villefranche sous pref
nettoyage des clim
nettoyage groupe extérieur
remplacement pompe mini verte angle local info
combustion chaudière
attention plus de sel pour adoucisseur.
prise ref disconnecteur
chaudière touj6en fonctionnement attendre instructions de lyon pour arrêt chauffage

Pièce(s) jointe(s) au compte-rendu :
D:\Clients\SNEF\Mediterranee\Echange\compterendu\cr938512\ph938512-01.jpg (Photo 01)
0
D:\Clients\SNEF\Mediterranee\Echange\compterendu\cr938512\ph938512-02.jpg (Photo 02)
0
D:\Clients\SNEF\Mediterranee\Echange\compterendu\cr938512\ph938512-03.jpg (Photo 03)

Nom(s) Intervenant(s)		Temps passé
1	Jérémy BLANCHET (SNEF Maintenance)	4:00

	Date	Heure
de Début	mar.09/04/2024	08:00
de Fin	mar.09/04/2024	12:00

Image(s) du CR 938512



ph938512-03.jpg



Nom et Signature du Prestataire : BLANCHET Jérémy (09/04/2024)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Blanchet', written over a white background.

Nom et Signature du Client : Client absent ou (09/04/2024)

**Client absent
ou
injoignable**