



Matériel	Qté	Semaine	Numéro
CVC3-VILL-SPL-085 SPLIT	5	2021-19 Sem. du 10/05/2021	410425 CLO
Gamme	Planning	Localisation	
BAT ETAT CVC3/SPLIT	CVC3-VILL-SPL-085	SNEF CENTRE EST/BATIMENT D'ETAT/PREF/69 - Rhône/Villefranche	

CLIMATISATION/CHAUFFAGE SNEF Maintenance



Obligatoire



Obligatoire



Obligatoire



Obligatoire



Si nécessaire



Si nécessaire



Si nécessaire



Si nécessaire



Attention

Centre Technique : SNEF Maintenance/CVC

Centre Financier : Contrat Actif/BATIMENT D'ETAT/69 - Rhône

SNEF Maintenance : SNEF Maintenance/CENTRE EST/LYON/ACTIVITE 3

Fréquence Annuelle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- ☐ C9 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit

Fréquence Semestrielle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- ☐ A1 - SPLIT : Contrôle de l'état général
- ☐ A2 - SPLIT : Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités
- ☐ A3 - SPLIT : Contrôle du fonctionnement du thermostat
- ☐ A4 - SPLIT : Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur
- ☐ A5 - SPLIT : Contrôle des connexions électriques
- ☐ A6 - SPLIT : Contrôle de l'état des câbles
- ☐ B1 - UNITE INTERIEURE : Contrôle de la batterie évaporateur
- ☐ B2 - UNITE INTERIEURE : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle, nettoyage bac à condensats
- ☐ B3 - UNITE INTERIEURE : Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire à minima une fois par an
- ☐ B4 - UNITE INTERIEURE : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur
- ☐ B5 - UNITE INTERIEURE : Contrôle de l'intensité du ventilateur
- ☐ B6 - UNITE INTERIEURE : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement
- ☐ B7 - UNITE INTERIEURE : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique
- ☐ B8 - UNITE INTERIEURE : Contrôle du thermostat de sécurité
- ☐ B9 - UNITE INTERIEURE : Nettoyage complet de l'unité intérieure
- ☐ C1 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit
- ☐ C2 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle des pressions HP/BP et des pressostats HP / BP
- ☐ C3 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur
- ☐ C4 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement

- ☐ C5 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle de l'état du calorifuge
- ☐ C6 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle du pressostat se sécurité haute pression
- ☐ C7 - UNITE EXTERIEURE : Contrôle des silentblocs
- ☐ C8 - UNITE EXTERIEURE : Nettoyage complet de l'unité extérieure

Compte-Rendu numéro 550371

Catégorie : PS - Maint. Prév. Systématique
Centre Technique : SNEF Maintenance/CVC
Centre Financier : Contrat Actif/BATIMENT D'ETAT/69 - Rhône
SNEF Maintenance : SNEF Maintenance/CENTRE EST/LYON/ACTIVITE 3

Ce compte-rendu clôture le BP. Compte-rendu enregistré par RUDY ARMINGOL le mardi 14/09/2021 à 19:12

Détail CR :
maintenance des climatisations

	Nom(s) Intervenant(s)	Temps passé
1	RUDY ARMINGOL (SNEF Maintenance)	4:11

	Date	Heure
de Début	mar.11/05/2021	08:00
de Fin	mar.11/05/2021	12:11

Nom et Signature du Prestataire :

Nom et Signature du Client : Client absent ou injoignable (
(14/09/2021)

**Client absent
ou
injoignable**