

Catégorie	: MC - Maintenance Corrective
Local	: SNEF CENTRE EST/BATIMENT D'ETAT - CVC4/69 - Rhône/VILLEFRANCHE SUR SAONE/Préfecture - République
Domaine	: 00_CLIM, VENTIL, CHAUFFAGE*
Centre Technique	: SNEF Maintenance/CVC
Centre Financier	: Contrat Actif/CVC4/Ministère de l'Intérieur/Préfecture
SNEF Maintenance	: SNEF Maintenance/CENTRE EST/LYON/ACTIVITE 3

Compte-rendu enregistré par Frédéric PETITPAS le mercredi 27/11/2024 à 11:03

Détail CR :  
entretien chaudière  
ramonage  
analyse combustion  
contrôle étanchéité gaz  
essais ok

	Nom(s) Intervenant(s)	Temps passé
1	Frédéric PETITPAS (SNEF Maintenance)	1:30
2	Philippe CEYSSON (SNEF Maintenance RHA)	1:30
	Temps total	3:00

	Date	Heure
de Début	mer.27/11/2024	10:30
de Fin	mer.27/11/2024	12:00

Nom et Signature du Prestataire :	Nom et Signature du Client : Philippe (27/11/2024) 
-----------------------------------	---