



Matériel	Qté	Semaine	Numéro
CVC3-VILL-CHA-084 CHAUDIERE SOL	1	2021-32 Sem. du 09/08/2021	430022 CLO
Gamme	Planning	Localisation	
BAT ETAT CVC3/CHAUDIERE SOL	CVC3-VILL-CHA-084	SNEF CENTRE EST/BATIMENT D'ETAT/PREF/69 - Rhône/Villefranche	

CLIMATISATION/CHAUFFAGE

SNEF Maintenance
Romuald FIDOLE

Obligatoire



Obligatoire



Obligatoire



Obligatoire



Si nécessaire



Si nécessaire



Si nécessaire



Si nécessaire



Attention

Centre Technique : SNEF Maintenance/CVC

Centre Financier : Contrat Actif/BATIMENT D'ETAT/69 - Rhône

SNEF Maintenance : SNEF Maintenance/CENTRE EST/LYON/ACTIVITE 3

Fréquence Annuelle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- ☐ S - Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière
- ☐ T - Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites
- ☐ U - Contrôle état du calorifuge

Fréquence Semestrielle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- ☐ G - Contrôle état et manoeuvre des vannes
- ☐ H - Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour
- ☐ I - Contrôle et essai des sécurités
- ☐ J - Contrôle état du récupérateur de condensats
- ☐ K - Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion
- ☐ L - Contrôle état et nettoyage de l'électrode d'ionisation et des électrodes d'allumage
- ☐ M - Contrôle état et nettoyage des filtres gaz
- ☐ N - Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service
- ☐ O - Contrôle connexions boîte à bornes du moteur ventilateur
- ☐ P - Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant
- ☐ Q - Contrôle de la dépression foyer
- ☐ R - Contrôle du tarage des soupapes de sécurité

Fréquence Trimestrielle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- ☐ A - Contrôle de la disponibilité
- ☐ B - Relevé des température départ / retour
- ☐ C - Contrôle du niveau d'eau
- ☐ D - Contrôle de la présence du livret de chaufferie

☐ E - Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement)

☐ F - Mise à jour du livret de chaufferie

Compte-Rendu numéro 555209

Catégorie : PS - Maint. Prév. Systématique
Centre Technique : SNEF Maintenance/CVC
Centre Financier : Contrat Actif/BATIMENT D'ETAT/69 - Rhône
SNEF Maintenance : SNEF Maintenance/CENTRE EST/LYON/ACTIVITE 3

Ce compte-rendu clôture le BP. Compte-rendu enregistré par Romuald FIDOLE le mardi 28/09/2021 à 15:14

Détail CR :
maintenance preventive selon gamme CVC
nettoyage filtre
contrôle des pressions
nettoyage condenseur
nettoyage bouches VMC toilette

	Nom(s) Intervenant(s)	Temps passé
1	Romuald FIDOLE (SNEF Maintenance)	1:00

	Date	Heure
de Début	mar.28/09/2021	14:11
de Fin	mar.28/09/2021	15:11

Nom et Signature du Prestataire : FIDOLE Romuald (28/09/2021)



Nom et Signature du Client : plassard (28/09/2021)

