

SNEF - CHENAFI Gil

**RAPPORT D'INTERVENTION DE RAMONAGE CHAUDIERE
SOUS PREFECTURE VILLEFRANCHE - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE**

Intervention : N° 16164 du 13/12/2021

DETAIL :

Ramonage d'une Chaudière GAZ DE DIETRICH de 150 KW

RAPPORT :

Cheminée non conforme car striée

Quelques vues sur travaux réalisés



Chaudière N°1 avant ramonage



Chaudière N°1 après Ramonage



Cheminée après ramonage

CEYO RAMONAGE