

Préventif
BASSE TENSION

Gamme : 3200 - BASSE TENSION

Responsable Contrat : **LUCAS CHARPENTIER***raazonecfolyon.frb2b@equans.com*

Adresse d'Intervention

Region ARA CFORegion ARA CFO/SOUS PREFECTURE 69 -
VILLEFRANCHE

36 rue de la République - VILLEFRANCHE

Demande

rdv 9H

Contrôle à la caméra thermique des armoires BT + Vérification EPI

Pas de poste HT

Prendre contact avec M. Philippe au 04.74.62.66.40 ou Mme UNAL au 06.30.36.13.10 ou 04.74.62.66.08. dès son arrivée sur le site.

Date

Intervenant

19/12/2022 08:00

Nassine BOUHAFS

Compte-rendu

Terminée

Contrôle par Thermographie des installations électriques Aucun défaut de degrés 1

Rapport à venir

Signature Client

UNAL
19/12/2022