APSAD

Systèmes de détection d'incendie et centralisateurs de mise en sécurité incendie : Service d'installation et de maintenance (certifications n° 278/17/F7délivrées par le CNPP (www.cnpp.com))

PV DE MAINTENANCE SSI

Date : 14/06/2023 **N° OT :** 3984867

Nom du Client : SGAR
Numero de contrat :
Site / Bâtiment : Sous prefecture du Villefranche sur saône

SPIE

DO SUD_EST Agence Beynost
ZAC des Mallettes - 110 rue du Chat Botte 01700 BEYNOST
Tel :04 72 01 51 72 Fax :04 72 01 51 58

	S	NS	N° Obs.
Dossier SSI :	☐	☑	1
Nomenclature du matériel	☑	☐	
Plans de zones et notice simplifiée (près de la centrale)	☐	☑	1
Tableau de correlation : scénario conforme	☐	☑	1
Autres documents :	**OUI**	**NON**	
Modification de l'installation, depuis notre dernière visite	☐	☑	
Formation du personnel (proposition annuelle SSI type 1)	☐	☑	1
Présence programmation	☐	☑	1
Carnet de maint. Ou main courante renseignée	☐	☑	1

Classement etablissement

Réglement : ERP **Type:** W **Categorie :** 5ème **Activité :** Administrations

Categorie SSI A ☑ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

Equipements d'alarme EA1 ☑ IGH ☐ EA2a ☐ EA2b ☐ EA3 ☐ EA4 ☐

Equipements centraux

	ECS	CMSI
Marque	Nugelec	
Référence	ECA	
Nombre ZD		ZA / ZC / ZF 1ZA
Présence Estampille "NF"	☑ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
N° Obs.		
Présence étiquette F7	☑ Oui ☐ Non	

Sources d'alimentation

	ECS S	ECS NS	ECS N° Obs.	UGA S	UGA NS	UGA N° Obs.
Protection 230V repérée (source principale)	☑	☐	4	☑	☐	5
Source principale *tension secteur*	231 V ☑	☐		231 V ☑	☐	
Caractéristique batterie(s)	1 x 12 V ☑ 7 Ah	☐		1 x 12 V ☑ 1,2 Ah	☐	
Année batteries (Maxi 4 ans) MM/AAAA	juillet-20			juillet-20		
Possibilité mesure batterie	☑ OUI ☐ NON			☑ OUI ☐ NON		
Intensité (A) en veille (Iv)	0,23 A ☑	☐		0,01 A ☑	☐	
Intensité (A) en alarme (Ial)	0,24 A ☑	☐		0,38 A ☑	☐	
Tension batterie(s), *secteur présent*	13,8 V ☑	☐		13,6 V ☑	☐	
Tension batterie(s), *secteur absent à T0 :*	13,7 V ☑	☐		13,3 V ☑	☐	
Tension Batterie(s), *secteur absent à T1 (1h) :*	12,7 V ☑	☐		12,9 V ☑	☐	
Capacité nécéssaire théorique	2,7984 Ah			0,1808 Ah		
	Conformité			Conformité		
Conformité avec valeurs de référence	Oui			Oui		
Conformité des batteries	Oui			Oui		

	S	NS	N° Obs.
TRE / TRC Marque / Référence NUG31316 Qté 1	☑	☐	
Test veille restreinte	☐	☐	
Transmetteur telephonique Marque / Référence	☐	☐	

N° télésurveilleur :

	AES 1	AES 2 ou UGA
Marque ref:		
Présence Estampille "NF"	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
N° Obs.		
Source principale. *, tension secteur*	V	V
Caractéristique batterie(s)	x V Ah	x V Ah
Année batteries (Maxi 4 ans) MM/AAAA		

	AES 1 S	AES 1 NS	AES 2 ou UGA S	AES 2 ou UGA NS
Intensité (A) en veille avant délestage (Iv)	A ☐	☐	A ☐	☐
Intensité (A) en veille après délestage (Iv)	A ☐	☐	A ☐	☐
Intensité (A) en alarme (Ial)	A ☐	☐	A ☐	☐
Tension Batterie(s), *secteur présent*	V ☐	☐	V ☐	☐
Tension Batterie(s), *secteur absent à T0 :*	V ☐	☐	V ☐	☐
Tension Batterie(s), *secteur absent à T1 (1h) :*	V ☐	☐	V ☐	☐
Capacité nécéssaire théorique	0 Ah		0 Ah	
Delestage :	☐ OUI ☐ NON T(h) :		☐ OUI ☐ NON T(h) :	
	Conformité		Conformité	
Conformité avec valeurs de référence				
Conformité des batteries				

* Cbatteries = Cv + Cal / Cv sans délestage = 12h x Ivsans délest. / Cv avec délest. = (T1 x Ivsans délest.) + ((12h-T1* Ivavec délest.) / Cal = 1h x Ial

S: Satisfaisant / NS: Non Satisfaisant

Nom du technicien : TURPIN Brieuc
Appareil(s) de mesure: Multimètre + Pince Ampermétrique
Numéro de serie : FA015795

ECS / SDI	Marque / Référence	Qté Réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Qté Reconditionnée	N° Obs.
Détect. Ponctuel optique de fumée		5	3			2
Détect. Ponctuel ionique de fumée						
Détect. Ponctuel thermostatique						
Détect. Ponctuel thermovelocimetrique						
Détect. Combi						
Détect. Multicapteurs						
Détect. De flamme infrarouge						
Détect. De flamme ultra-violet						
Détect. De fumée par Aspiration						
Détect. Optique linéaire						
Détect. Radio						
Déclencheur manuel		12	12			
Indicateur d'Action						

FONCTION EVACUATION

					N° Obs.
Par UGA	☑	OUI ☐	NON		
Audible en tout point du batiment	☑	OUI ☐	NON		
Temporisation UGA : 5 mn		C ☑	NC ☐		

** Tests réalisés selon l'annexe "(SFA_SSI_XX) Liste des opérations de maintenance préventive"*

Fonction Evacuation	Marque / Référence	Qté Réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Mode de test Automatique	Mode de test Manuel	N° Obs.
Diffuseur sonore		12	12				
Bloc BAAS type PR							
Bloc BAAS type SA							
Bloc BAAS type MA							
Alarme générale séléctive							
Diffuseur sonore et lumineux							
Diffuseur lumineux							
Diffuseur message parlé							
SSS							

DCT	Qté réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Mode de test Automatique	Mode de test Manuel	N° Obs.
Arrêt CTA / Coupure ventilation						
Coupure sonorisation d'ambiance						
Non Stop Ascenseur						
Commande de remise en lumière						
Télécommande BAES / BAEH						
Déverrouillage des issues de secours / ouverture sas automatique						
Autres :						

DAS	Qté Réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Mode de test Automatique	Mode de test Manuel	N° Obs.
Porte coupe feu battante						
Porte coupe feu coulissante						
Rideau et porte à dévêtissement vertical						
Clapets coupe feu compartimentage						
Ouvrant(s) en facade						
Exutoire(s) de fumée						
Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage						
Volets de désenfumage						
Coffret DAC						
Volets de transfert						

Fréquence de visite : Annuelle

Visite réalisée conformément à la gamme de contrôle (rapport 1ère visite référencé n° du)

A l'arrivée du technicien, l'état du SSI était: en veille

N° Obs	OBSERVATIONS
	Maintenance préventive duSSi: Vérification de 100% des points, essaie sirènes et mesures batteries
1	Pas de dossier SSI sur site.

N° Obs	COMMENTAIRE(S) POUR AMELIORATION

N° Obs	INFORMATIONS ET EQUIPEMENT(S) REMPLACE(S)
2	Impossible d'avoir accès à l'appartement donc 2 DI non téstée
INFO	

ETAT A L'ISSUE DE LA VISITE

Remise en service totale : ☑ Oui ☐ Non Commentaire :

Mesure conservatoire provisoire : ☐ Oui ☑ Non Suite à donner : ☐ Oui ☑ Non

Signature du registre de sécurité (Obligatoire) : ☑ Oui ☐ Non

SGAR	Technicien Spie Facilities
Nom et Signature	TURPIN Brieuc