

DEKRA Industrial SAS
AGENCE HAUTS DE FRANCE

12, rue Léonard de Vinci
PAE du Tilloy
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.20.16.33.90

Maître d'ouvrage :

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES
123 Rue Nationale Bp 765
59034 LILLE CEDEX

Référence : 54270383 / 2

Concerne : *Avis technique du 09/05/2025*



Création d'une base ELSP à Château Thierry

Centre pénitentiaire de Château Thierry

Avis technique du 09/05/2025 - Etudes géotechniques Complément du RICT 54270383/1 du 25/02/2025

Etabli par :

LUCILE DELCOURT

Responsable d'affaires



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mission L*, LE, S*, nous formulons les observations suivantes :

POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS	Avis
Fondations superficielles (semelles filantes ou isolées)	Nous notons qu'une étude de diagnostic géotechnique mission G5 a été réalisée. Nous n'avons pas de remarques particulières sur cette étude. Préciser si une étude géotechnique G2 PRO de conception est bien prévue, du fait de la création d'une fondation.	S

Documents examinés : - Diagnostic géotechnique G5 - SAFE Géotechnique; en date du 18/04/2025

Reçu le 29/04/2025

F : Avis Favorable S : Avis Suspendu D : Avis Défavorable HM : Hors Mission SO : Sans Objet PM : Pour Mémoire

Les suites données aux éventuels avis suspendus ou défavorables devront nous être communiquées.

Les avis suspendus ou défavorables non suivis d'effet seront repris dans notre Rapport Final de Contrôle Technique.

La présentation éventuelle des observations par corps d'état est établie à titre indicatif. Elle ne préjuge pas des entreprises directement concernées par ces observations.