

Date	N° Dossier	N° INTERVENTION	N° CONTRAT
07/03/2024		202402482/1	14309/1/1
CLIENT SITE : CPAM DE LA CREUSE RUE MARCEL BRUNET BP109			
Code Postal : 23014		Ville : GUERET CEDEX	
Contact : ROULOIS PIERRE		E-Mail : informatique.cpam-creuse@assurance-maladie.fr	
CLIENT COMMERCIAL : CPAM DE LA CREUSE RUE MARCEL BRUNET BP109			
Code Postal : 23014		Ville : GUERET CEDEX	
Matériel			
Type : ONDULEUR		Utilisation : Informatique	
Marque : EATON	Modèle : 9SX	Puissance : 11	MONO/MONO
N° de série : G207G42006		MES : 01/01/2016	
Nom / N° appareil : ONDULEUR INFORMATIQUEONDULEUR		ID Machine : 37228	
Réseau 2 : Communs	Configuration : Unitaire	Nb appareil :	N° appareil :
Nom du local : Sous-sol - local S06			
Batterie : 12V 9Ah	Nombre : 20	Marque : VISION	Modèle : CP1290
		Année : 09/03/2021	
Manutention			
Roulage : 20m	Niveau : -1	Moyen : Ascenseur	Précision :
		Type de sol : Carrelage	

Intervention

Raison de l'intervention : Maintenance Conformité : Conforme
Etat de l'équipement en début d'intervention : En Fonctionnement Normal

ONDULEUR EN FONCTIONNEMENT NORMAL.

Etat de l'équipement en fin d'intervention : En Fonctionnement Normal

Remarques / Travaux restant à effectuer	Remarques du client
ONDULEUR EN FONCTIONNEMENT NORMAL.	

Technicien SA3i : BACHEDI Karim

Nom du signataire : GOUJAUD KEVIN



Pièces utilisées		
Type pièces	Références	Quantité