

RAPPORT D'INTERVENTION LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS



ENERGIES SOLUTIONS

Siège Social : Zac de la Bouverie

83520 Roquebrune sur Argens

Tél. 04 94 44 56 94 - Fax 04 94 44 56 95

contact@legrandenergiesolutions.fr

www.legrandenergiesolutions.fr

Rapport d'intervention n° _____

Technicien : M. FUMY

Date : 29/11/22 N° client : _____

Donneur d'ordre : CFAM Site d'installation _____
 Responsable _____ Adresse JEAN GAGNAN
 Société : _____
 CP 87000 Ville LIMOGES
 Tél. _____ Fax _____
 E-mail _____

DEPLACEMENT

Trajet aller/retour _____ Km Heure d'arrivée 9 H 45 Mn Heure départ 12 H 15 Mn
☐ Mise en service ☐ Maintenance ☐ Remplacement pièces ☐ Dépannage ☐ Autre
☐ A facturer ☐ Sous garantie : Date de fin de garantie _____ ☐ N° Devis COR01369 ☐ Non facturable
☐ Plan prévention ☐ Analyse des risques ☐ Autre _____

REMARQUES :

Etat de l'équipement à l'arrivée : ☒ Conforme ☐ Non conforme
 Etat de l'équipement au départ : ☒ Conforme ☐ Non conforme

Matériel : ASI ☒ Redresseur chargeur ☐ Batterie à condensateur ☐ Autre ☐

Type ARCHIMED 60kva N° de Série Q213A01383 Marque LEGRAND
 Type _____ N° de Série _____ Marque _____
 Type _____ N° de Série _____ Marque _____

COMMENTAIRES :

Remplacement batteries suivant devis COR01369
Passage en bypass conforme
remplacement batterie
remise en service conforme
analyse batteries conforme
essai d'autonomie réel sur 20 minutes à 30 A de décharge
Température du local conforme

Quantité	Désignation du matériel remplacé	Référence	P.U.H.T.	Prix Total H.T.

Visa et Signature Legrand E.S.

Visa et Signature Client