



Agence Ile de France
Avenue Pierre Maurel
83480 PUGET SUR ARGENS
Tél. 0160115941

ENERGIES SOLUTIONS

Client donneur d'ordre

Contrat n°CDLO09349

CPAM DE LA HAUTE VIENNE
22 AVENUE JEAN GAGNANT

87037 LIMOGES CEDEX

Responsable: LASSORT, Nathalie

Visa:

Rapport d'Intervention N° JFRI03652

Ingénieur M. Jeremy FRUYT

Date : 09/10/2023

Site d'Intervention

CPAM LAJOLAIS
6 RUE DE LOUVRIER LAJOLAIS

87000 LIMOGES

Type Visite de maintenance

☐ Intervention(s) terminée(s)

Détail de l'intervention

VISITE DE MAINTENANCE 2023
onduleur TRIMOD 20 KVA mise en service en décembre 2022
essais de fonctionnement conforme
dépollution des aérations et ventilations des modules de puissance
contrôle de l'ensemble des événements conforme
test batteries automatique les les deux jeux séparément conforme
essais d'autonomie réel sur 10 minutes conforme
relevé de mesures et rédaction d'un contrôle qualité avec courbe de décharge batteries
acquiescement de l'alarme de maintenance
température du local conforme
installation fonctionnelle et secourue à mon départ

Produits

| Type | NOM | N° Série | Localisation |
|---------------|--|------------|--------------|
| UPMA020HEDUAL | ONDULEUR S2S SYRIUS TRIMOD 20KVA T/T DOUBLE CONTROLEUR | W263P20008 | |

Frais de déplacement

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------|-------|----------------------------|-------|
| Heure de départ | 12:00 | Temps de Trajet AR | 00:50 | Heure début d'intervention | 12:30 |
| Heure d'arrivée | 12:25 | Nombre de Km | | Heure fin d'intervention | 13:30 |
| | | | | Durée | 01:00 |

☐ Sous garantie

☐ A régulariser

☐ Sous contrat