

Type de contrat Préventif

mardi 26 novembre 2024

Numéro d'affaire 03099CO0521/B

Technicien

Stève Leroux

## Client final - Site de l'appareil

Société	CPAM
Adresse	BEGLES 5 Avenue Robert Schuman
C.P. Ville	33000 BORDEAUX
Contact	Mr Yannick MICHAUD
Téléphone	06 11 75 20 67
Email	<a href="mailto:yannick.michaud@assurance-maladie.fr">yannick.michaud@assurance-maladie.fr</a>

## Client facturé (si différent)

CPAM
Contact - Téléphone - Email
Mme Christelle MARCEILLE
05 56 11 23 75
<a href="mailto:christelle.marceille@assurance-maladie.fr">christelle.marceille@assurance-maladie.fr</a>

## Identification du matériel

Type	Alimentation sans interruption - Onduleur		
Marque	EATON		
Modèle	9SX 5Ki		
N° de série	GC08P33010		
Config.	5 KVA	1/1	Unitaire
Date	11/12/2023		
Localisation	LABO		

## Historique des travaux

Date	Qté	Désignation

## Intervention

Etat initial à l'arrivée du technicien  
Appareil en service.

### Actions effectuées

Vérification des caractéristiques du constructeur  
Mise en by-pass statique, et de maintenance  
Contrôle des cartes, connectiques, filtres AC + DC et nettoyage  
Remise en service, mesures et divers tests  
Essai de décharge batterie

Etat final au départ du technicien - Conclusion(s)

**Appareil en service. Fonctionnement correct de l'onduleur.**


## Synthèse

Appareil	Environnement
✓	✓

## Préconisation de remplacement

Pièces d'usure	Autres pièces
Aucune	Aucune

## Taux de charge en sortie de l'appareil



Accès - Manutention - Notes du technicien

Onduleur de plein pied.


## Pas de réseau 2 ~

Tension simple Ph1-N	
Tension simple Ph2-N	
Tension simple Ph3-N	
Fréquence	

## Fonctionnalité du by-pass



Commutation onduleur vers by-pass	Oui
Commutation by-pass vers onduleur	Oui
Module en défaut	Non



## Réseau 1 normal ~

Tension Ph1-Ph2   Courant I1		
Tension Ph1-Ph3   Courant I2		
Tension Ph2-Ph3   Courant I3		
Tension Ph-N   Courant	233,0 V	7,5 A
Fréquence	50,0 Hz	
Tension terre-neutre	0,5 V	

## Fonctionnalité du redresseur



Module en défaut	Non
------------------	-----

## Réseau ondulé ~

Tension Ph1-Ph2   Courant I1		
Tension Ph1-Ph3   Courant I2		
Tension Ph2-Ph3   Courant I3		
Tension Ph-N   Courant	230,0 V	6,4 A
Fréquence	50,0 Hz	
Tension terre-neutre	0,5 V	

## Fonctionnalité de l'onduleur



Module en défaut	Non
------------------	-----

## Contrôles visuels

Choix des câbles d'alimentation (si accessible)	Correct
Choix des organes de coupure (si accessible)	Correct
Aspect des cartes électroniques	Correct
Etat et serrage des connexions	Correct
Etat synoptique	Correct
Remise à zéro de l'alarme de maintenance	/
Problème sur l'utilisation (circuit ondulé)	/
Nature de la charge :: médicale	

## Options installées

Dispositif de détournement ou by-pass manuel	Externe
Transformateur d'isolement externe	Aucun
Filtre anti-harmoniques	Aucun
Contacts secs	Sans
Carte SNMP	Sans
Shutdown	Non
C.P.I.	Sans
Réseau 2 secours	Sans

## Contrôles des pièces d'usure

Etat des ventilateurs	Correct
Etat des condensateurs DC	Correct
Etat des condensateurs AC	Correct
Etat de la carte d'alimentation	Correct

## Environnement dans le local

Propreté des grilles d'aération	Correct
Ventilation	Naturelle
Climatisation	Oui
Température ambiante	20 °C

## Autres options - Divers

## Spécifications techniques

Fournisseur	BAACE	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	20
Référence	CB7-12	Capacité	9 Ah	Nombre de chaînes	1
Format	Faston large 6,35mm	Date d'installation	2023	Nombre de blocs total	20

## Défauts d'aspect

Bornes sulfatées	Non
Fuites d'acide	Non
Déformation du bac	Non
Bloc hors tolérance	Aucun
Etat des batteries	Correct

## Environnement

Température batterie	15 à 25°C
Propreté du local	Correct
Accessibilité batterie	Bonne
Ventilation du local	Oui
Etat de l'environnement	✓

## Type d'installation

Batteries internes dans l'ASI	
Nombre d'armoires	
Nombre de niveaux	
Chantier réglable	
Alarme batteries fin de vie	/

## Essai de décharge

### Mesures des tensions du bus continu



Temps de décharge 5 minutes      Autonomie Dispo 20 min      Nombre de blocs batterie : 20

Floating		Arrêt du chargeur - Décharge batterie								Retour chargeur	
Temps	0 s	15 s	30 s	45 s	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	15s	1 min
Tension	257,0	245,0	240,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	250,0	254,0
Bloc	12,85	12,25	12,00	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,50	12,70

### Mesures des courants

Décharge											
Recharge											

### Courbe de décharge



Attention : au-dessus de 25°C, la durée de vie de la batterie décroît de moitié tous les 10°C.

Pour une utilisation optimale de la batterie, il est conseillé de placer celle-ci dans un local climatisé entre 15°C et 25°C.

## Préconisation des pièces d'usure à remplacer

### Ventilateurs

✓ Rien à signaler.

### Condensateurs DC

✓ Rien à signaler.

### Condensateurs AC

✓ Rien à signaler.

### Carte d'alimentation

✓ Rien à signaler.

### Batteries

✓ Rien à signaler.

## Autres préconisations

Désignation	Référence - Dimensions	Quantité

### Les ventilateurs

Pièces en mouvement sensibles à l'environnement et donc à l'usure. Leur vieillissement provoque un échauffement interne et l'encrassement du matériel, risque de panne ou de casse de l'appareil.

### Les condensateurs DC

Ils filtrent la tension continue, leur vieillissement augmente la composante alternative sur la batterie, ce qui accélère sa dégradation. Des condensateurs en fin de vie augmentent le risque de casse interne de l'appareil.

### Les condensateurs AC

Le filtrage alternatif est essentiel pour la qualité de la sinusoïde en sortie de l'appareil. L'usure des condensateurs provoque des distorsions, et augmente le risque de casse du matériel.

### La batterie

La durée de vie de la batterie dépend de son type, du nombre de charges / décharges et de la température. Une batterie en fin de vie doit être remplacée rapidement, pour éviter les déformations ou les fuites d'acide.

➡ La conséquence de l'usure des consommables est le risque de coupure de l'utilisation et la perte d'exploitation.

En respectant le remplacement des pièces à échéance, vous prolongez la durée de vie et la fiabilité de l'appareil.

### Actions à mener par le client

Légende des symboles utilisés : ✓ OK    ! Défauts mineurs à surveiller    ✗ Défauts à corriger