

Direction des usagers
et des
Polices administratives

Sous-Direction de la Sécurité du
Public

Bureau des Établissements
recevant du Public

DACTYLOGRAPHIE PAR

Robin GIRAUD



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

**THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE**

**15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS**

ERP: 20.0.00.0526

☎: 01.44.62.52.00

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cinq janvier

A neuf heures

Il est rappelé que lors de sa visite, le groupe de visite procède à un examen ponctuel de l'établissement et des installations techniques concourant à la sécurité contre l'incendie. Cette visite n'a pas un caractère exhaustif.

Conformément aux dispositions de l'article R.143-34 du code de la construction et de l'habitation, les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui le concerne de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité prévues à l'article R.143-12 du code de la construction et de l'habitation.

En tout état de cause, le chef d'établissement reste seul responsable de la sécurité de ses locaux.

L'organisation de manifestation exceptionnelle au titre de l'article GN6, dans les établissements classés sous avis défavorable, n'est pas autorisée.



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cinq janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

**THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE**

**15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS**

ERP: 20.0.00.0526

☎: 01.44.62.52.00

Participaient à la visite :

Pour le Service des Architectes de Sécurité :

M. Robin GIRAUD, architecte de sécurité chargée du 20^{ème} arrondissement

Pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris :

Lieutenant Sébastien SOUCHET, 12^{ème} CIS

Assistaient également à la visite :

M. Laurent MATIGNON, directeur technique - TNC

M. Franck TORTAY, directeur technique adjoint - TNC

M. Vianey CANDILLE, chef d'équipe bâtiment - TNC

M. Jao Pedro GOMES, responsable Sécurité et Sureté - TNC

M. Didier COURTOIS, Coordinateur SSI, Société CAT MEDIA

Le groupe de visite avait pour mission de procéder, ce jour à la visite périodique et à la réception des travaux du **THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE sis, 15/17 rue Malte Brun à Paris 20ème arrondissement**, sous avis favorable à la poursuite d'exploitation par notification n°2370 du 14 mars 2023.

Les travaux à réceptionnés concernent le remplacement du groupe froid par des pompes à chaleur, autorisés par notification n°8253 du 19 septembre 2022.

Il s'agit d'un établissement de droit public (établissement public à caractère industriel et commercial, "EPIC") **de type L, de 2ème catégorie avec activités secondaires de types N et M, susceptible de recevoir un effectif total de 1.397 personnes** dont 97 au titre du personnel permanent, aménagé dans un bâtiment à structure béton armé, construit en 1987, comportant 4 niveaux sur rez-de-chaussée et 3 niveaux de sous-sol.

L'établissement comporte :

- Une salle « Grand Théâtre » au niveau rue pouvant recevoir un effectif public maximum de 744 personnes - cette salle dispose de gradins rétractables ;
- une salle « Petit Théâtre » transformable au niveau +2, pouvant recevoir un effectif public maximum de 200 personnes, équipée de gradins rétractables totalisant 194 places ;
- des dessous de scène du « Grand Théâtre » situés au niveau - 2,
- une cuisine à énergie électrique d'une puissance ≤ 20 kW, située au niveau -2 (foyer type N) ;
- Un librairie publique, située au niveau -2 (type M) ;
- des réserves situées au niveau - 3 ;
- une annexe côté rue des Rondaux (salle COPI), à usage de salle de répétition, susceptible de recevoir un effectif de personnel d'environ 50 personnes ;
- des bureaux et le local CTA au niveau +4, côté rue Malte-Brun ;
- des loges et des bureaux, à usage du personnel aux 2^{ème} et 3^{ème} étages sur



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

**THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE**

**15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS**

ERP: 20.0.00.0526

☎: 01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cinq janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

la rue Malte-Brun, au-dessus des locaux de la crèche ;

L'établissement est desservi par :

- 5 dégagements principaux rue Malte Brun, totalisant au moins 16 UP ;
- 1 dégagement accessoire (réservé au personnel), de 1 UP, donnant rue des Rondeaux.

L'établissement dispose des installations techniques suivantes :

- système de sécurité incendie de catégorie A estampillé en 2006 avec détection automatique d'incendie dans les locaux à risques particuliers et dans la petite salle ; les matériels centraux se situent dans un local dédié en entresol avec report installé dans la loge du gardien ;
- éclairage de sécurité par batterie centrale ;
- désenfumage naturel des deux salles,
- désenfumage mécanique de la fosse d'orchestre, des deux dépôts, de l'arrière scène, du couloir TGBT et du couloir fosse d'orchestre,
- système d'extinction automatique à eau de type sprinkleur (dépôt décor, scène et rangement des gradins, local sprinklage et autres locaux au sous-sol),
- dispositif d'obturation (rideau de fer) de la « baie de scène » (descente assurée en 28 secondes) ;
- dispositif d'obturation, entre la scène et l'espace de stockage des décors attenant ;
- rideau d'eau au pourtour de la scène de la grande salle,
- chauffage par centrale de traitement d'air ;
- une cuisine à énergie électrique de puissance $\leq 20\text{kW}$;
- 2 ascenseurs dont un accessible au public, desservant tous les niveaux en superstructure ;
- 2 élévateurs PMR ;
- 3 monte-charges destinés aux décors ;
- une porte automatique coulissante coté rue Malte-Brun ;
- T.A.U ;
- 34 RIA ;
- tour incendie.

Préalablement à la visite, le groupe de visite a pris connaissance des documents suivants :

- registre de sécurité, tenu à jour,
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation établis par l'organisme agréé APAVE concernant :
 - o le désenfumage, en date du 20 mars 2023 ;
 - o les moyens de secours, en date du 20 mars 2023 ;
 - o la vérification triennal du système d'extinction automatique à eau de type, en date du 17 juin 2022, comportant des observations non levées ;
 - o les installations électriques (ERP+ code du travail) en date du 25 décembre 2023 comportant des observations non levées ;
 - o les appareils de levage non accessibles au public, en date du 19 décembre 2023 sans observation ;



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

**THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE**

**15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS**

ERP: 20.00.0526

☎: 01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cinq janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- o la vérification des installations de cuisine, en date du 23 novembre 2023 ;
- Attestations de vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité (parachute et câbles) des 2 ascenseurs en date des 20 octobre 2023 (parachute) et 28 août 2023 (câbles) établies par SCHINDLER.

Réception de travaux :

- RVRAT des travaux relatifs au remplacement du groupe froid par deux pompes à chaleur, établi par l'organisme agréé APAVE en date du 17 février 2022.

Au cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais suivants en situation de coupure de l'alimentation électrique normale des matériels centraux du SSI entraînant le délestage des portes asservies :

- sensibilisation d'une tête de détection automatique située dans le local costume au niveau -3, entraînant après une temporisation de 5 minutes l'arrêt du programme en cours, la remise en lumière de la salle et la diffusion de l'alarme générale sonore et visuelle entrecoupée d'un message préenregistré d'évacuation ;
- sensibilisation d'une tête de détection automatique dans le local stockage derrière la scène du « Petit Théâtre » entraînant après une temporisation de 5 minutes l'arrêt du programme en cours, la remise en lumière de la salle et la diffusion de l'alarme générale sonore et visuelle entrecoupée d'un message préenregistré d'évacuation ;
- ouverture de l'exutoire de désenfumage de l'escalier bureaux, depuis la commande manuelle située rez-de-chaussée ;
- mise en œuvre du désenfumage mécanique des circulations de la fosse d'orchestre depuis l'UCMC du CMI ;
- action sur l'arrêt d'urgence électrique de la cuisine, entraînant la coupure des équipements de cuisson et le maintien de l'extraction de la hotte.

Le résultat de ces essais s'est révélé satisfaisant.

Par ailleurs, le groupe de visite a constaté que les mesures de sécurité prescrites lors de la précédente visite du 12 novembre 2021 ont été réalisées.

A l'issue de la visite, le groupe de visite propose d'émettre un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement et à la réception des travaux relatifs au remplacement du groupe froid, et demande la réalisation des mesures suivantes :

1. Assurer la parfaite fermeture des portes ayant fonction d'isolement, notamment les portes des locaux donnant dans l'escalier des bureaux.
2. Proscrire l'utilisation des prises multiples, notamment dans les locaux de stockage.
3. Supprimer et interdire tout dispositif de calage de porte – RAPPEL.
4. Restituer l'isolement du local « Atelier son » au niveau -2, notamment au



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

**THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE**

**15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS**

ERP: 20.0.00.0526

☎: 01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cinq janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

moyen d'un bloc-porte EI30C.

5. Poursuivre la formation du personnel sur la conduite à tenir en cas de sinistre et à l'utilisation des moyens de secours. Annexer les attestations correspondantes au registre de sécurité.
6. Remédier aux observations contenues dans les rapports précités et annexer au registre de sécurité les attestations de levées de réserves correspondantes.
7. Consigner dans le registre de sécurité les solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap, en prenant en compte les différents types de handicaps et en privilégiant l'aide humaine, conformément aux dispositions de l'article GN8 du règlement de sécurité.



**PRÉFECTURE
DE POLICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

**THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE**

**15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS**

ERP: 20.0.00.0526

☎: 01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cinq janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

NOTA ACCESSIBILITE PSH :

A la demande du groupe de visite, l'exploitant :

- ❖ **A produit d'attestation d'accessibilité** aux personnes en situation de handicap (03/08/2016), telle que prévue au Code de la Construction et de l'Habitation ;
- ❖ **A produit le registre d'accessibilité** aux personnes handicapées, prévu au Code de la Construction et de l'Habitation.

Celui-ci contient :

- ❖ Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- ❖ Les pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement notamment :
 - L'attestation d'accessibilité prévue aux articles R.165-3 et R.165-17 du code de la construction et de l'habitation,
 - Ou la décision d'approbation d'un agenda d'accessibilité ou à défaut, le justificatif d'une décision implicite d'acceptation,

La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Et les membres du groupe de visite signent le présent procès-verbal.

Le groupe de visite

Dont acte clos à 12h00 et transmis à Monsieur le Préfet de Police.