

AEROPORT NAPOLEON BONAPARTE  
20090 AJACCIO



L'expert du désenfumage mécanique  
11 ZA DU LUGET  
33290 LE PIAN MEDOC

G	24/11/20	MISE A JOUR SUITE RECEPTION DU 02/11/20	DBE
F	02/11/20	DOE	DBE
E	09/07/19	MISE A JOUR	DBE
D	05/02/18	MISE A JOUR	DBE
C	16/01/18	MISE A JOUR	DBE
B	13/12/17	MISE A JOUR	DBE
A	03/10/17	CREATION	DBE
Indice	Date	Modification	Par

Lot : LOT	Intitule :	Approbation :
		Observations
SECURITE INCENDIE	MISE EN SECURITE Amelioration du désenfumage	Avec : <input type="checkbox"/> Sans : <input type="checkbox"/> Date:

Echelle :	Format :	Date de rédaction :	Rédaction :	Validation :	Approbation :
sans	A3	03/10/17	DBE	RMO	BCU


LOCALISATION	FOLIO
TOUS NIVEAUX	1

Phase	N° Affaire	Nature	N° Chrono	Indice
DOE	V-CDE-1300706	DT	1300706-1	G

NOMENCLATURE

FOLIO	SOMMAIRE	INDICE						
		0	A	B	C	D	E	F
01	PAGE DE GARDE		X	X	X	X	X	X
02	DESENFUMAGE RDC		X	X	X	X		
03	DESENFUMAGE NIVEAU 1		X	X	X	X		
04	DESENFUMAGE NIVEAU 2		X	X	X	X		
05	Ecran de cantonnement détail 1		X	X				
06	Ecran de cantonnement détail 2		X	X	X			
07	Ecran de cantonnement détail 3		X	X				
08								
09								
10	Ecran de cantonnement sur coursive : détail 6		X	X	X			
11	Structure plafond collaborant ZF 1 : détail 7		X	X				
12	Structure plafond collaborant ZF 2 : détail 8		X	X				
13	Structure plafond collaborant ZF 5 : détail 15		X	X				
14	Structure plafond collaborant ZF 1 : détail 17		X	X				
15	Traversée de verriere : détail 10		X	X				
16	supportage extracteur 1 : détail 11		X	X				
17	Souche extracteur 2 et 3 : détail 12		X	X				
18	Souche extracteur 4 et 5 : détail 13		X	X				
19	Souche extracteur 7 : détail 14		X	X				
20	Supportage extracteur 8 : détail 16		X	X				
21	Synoptique alimentation -ventilateur de désenfumage		X	X	X	X		
22	Synoptique pilotage coffret de relayage via le CMSI		X	X	X			
23	Face avant ANTARES 4		X	X				
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								








**La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite,**

[illegible]










La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.				ECRAN DE CANTONNEMENT Détail 2		AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO		
C	02/11/20	DOE	DBE			 L'expert du désenfumage mécanique	11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74	
B	13/12/17	MISE A JOUR	REDACTEUR					
A	03/10/17	CREATION	BCU					
Indice	Date	Modifications	APPROBATEUR			N d'affaire: V-CDE-1300706		Folio : 6






VUE DE DESSUS




VUE EN COUPE



La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.					
			DBE	Ecran de cantonnement sur coursive hall départ Détail 6	AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO
C	02/11/20	DOE	REDACTEUR		 11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74
B	13/12/17	MISE A JOUR	BCU		
A	03/10/17	CREATION	APPROBATEUR		N d'affaire:V-CDE-1300706
Indice	Date	Modifications			Plan : 1300706
					Folio : 10



IPE de type A




IPE de type B




Unite pour ce plan le centimètre

Nota : les côtes sont fournies à titre d'information . Il s'agit d'ordre de grandeur.  
Il appartiendra à la personne qui assurera la decoupe de la dalle de verifier l'implantation par rapport aux éléments existant  
Et à la personne qui assurera les renforts de la position des percements entre les IPE existant .


La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.

			DBE	Structure Plafond Collaborant ZF1 Détail 7	AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO		
			REDACTEUR		 11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74		
B	02/11/20	DDE	BCU				
A	03/10/17	CREATION	APPROBATEUR				
Indice	Date	Modifications			N d'affaire:V-CDE-1300706	Plan : 1300706	Folio : 11

IPE de type C




IPE de type B



IPE de type B

IPE de type C



275


790

IPE de type B



Nota : les côtes sont fournies à titre d'information . Il s'agit d'ordre de grandeur.  
Il appartiendra à la personne qui assurera la decoupe de la dalle de verifier l'implantation par rapport aux éléments existant  
La personne qui assurera les renforts s'assurera des ecartements entre IPE et la position des percements entre les IPE existant .

Unite pour ce plan le centimètre .  
Principe pour l'extracteur 2 . Le principe pour l'extracteur 3 sera identique.

IPE de type A




IPE de type B





Nota : les côtes sont fournies à titre d'information . Il s'agit d'ordre de grandeur.  
Il appartiendra à la personne qui assurera la decoupe de la dalle de verifier l'implantation par rapport aux éléments existant  
La personne qui assurera les renforts s'assurera des ecartements entre IPE et la position des percements entre les IPE existant .

Unite pour ce plan le centimètre .  
Principe pour l'extracteur 4 . Le principe pour l'extracteur 5 sera identique.

IPE de type A




IPE de type B



Nota : les côtes sont fournies à titre d'information . Il s'agit d'ordre de grandeur.  
Il appartiendra à la personne qui assurera la decoupe de la dalle de verifier l'implantation par rapport aux éléments existant  
La personne qui assurera les renforts s'assurera des ecartements entre IPE et la position des percements entre les IPE existant .

Unite pour ce plan le centimètre .  
Principe pour l'extracteur 7 .




Pièce vue de coté sur son angle de positionnement .


Pièce vue de coté redressée

Pièce vue de face

Tôle galvanisé 30/10 .

Unite pour ce plan le centimètre .



La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.						
			DBE	Suportage extracteur 1 Détail 11	AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO	
C	02/11/20	DOE	REDACTEUR		 11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74	
B	17/01/18	MISE A JOUR	BCU			
A	03/10/17	CREATION	APPROBATEUR			
Indice	Date	Modifications			N d'affaire: V-CDE-1300706	Folio : 16

Extracteur / Marque VIM / Référence commerciale : TEDV F400 500 / Puissance : 1,5 kW / Masse : 60 kg




Souche de l'extracteur

Gaine acier 6/10


Cornière acier galvanisé 60 X 60

Grille de ventilation


tôle galvanisée 20/10  
assemblage avec cordon de soudure



Unite pour ce plan le centimètre .  
Principe pour l'extracteur 2 . Le principe pour l'extracteur 3 sera identique.


La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.				Souche extracteur 2 et 3 Détail 12		AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO	
			DBE			 L'expert du désenfumage mécanique	11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74
B	02/11/20	DOE	REDACTEUR	BCU			
A	03/10/17	CREATION	APPROBATEUR				
Indice	Date	Modifications				N d'affaire:V-CDE-1300706	Folio : 17







Extracteur / Marque : VIM / Référence commerciale : HGHT- V F400/4 / Puissance : 18,5 kW / Masse : 555 kg  
Souche de l'extracteur  
Gaine acier 6/10  
Cornière acier galvanisé 60 X 60  
Grille de ventilation  
Unité pour ce plan le centimètre .  
Principe pour l'extracteur 4 . Le principe pour l'extracteur 5 sera identique.

vue de dessous



vue de coté en coupe





tôle galvanisée 20/10  
tube carré galvanisé 50 mm x 50 mm x 2mm  
assemblage avec cordon de soudure

La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.

			DBE
C	02/11/20	DOE	REDACTEUR
B	13/03/18	Mise à jour	BCU
A	03/10/17	CREATION	APPROBATEUR
Indice	Date	Modifications	


Souche extracteur 4 et 5  
Détail 13

AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO		
 L'expert du désenfumage mécanique	11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74	
	N d'affaire: V-CDE-1300706	Plan : 1300706
		Folio : 18





Extrakteur / Marque : VIM / Référence commerciale : HGHT- V F400/4 / Puissance : 18,5 kW / Masse : 555 kg  
Souche de l'extrakteur  
Gaine acier 6/10  
Cornière acier galvanisé 60 X 60  
Grille de ventilation  
Unité pour ce plan le centimètre .  
Principe pour l'extrakteur 4 . Le principe pour l'extrakteur 5 sera identique.

vue de dessous





Tube carré 50x50x2  
acier galvanisé

vue de coté  
en coupe



tôle galvanisée 20/10  
tube carré galvanisé 50 mm x 50 mm x 2mm  
assemblage avec cordon de soudure

La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.							
			DBE	Souche extracteur 7  Détail 14	AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO		
C	02/11/20	DOE	REDACTEUR		 11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74		
B	13/03/18	MISE A JOUR	BCU				
A	03/10/17	CREATION	APPROBATEUR				
Indice	Date	Modifications			N d'affaire:V-CDE-1300706	Plan : 1300706	Folio : 19




Helicoïde Tubulaire de désenfumage  
TGHT F400 / 4 800


Unite pour ce plan le centimètre .

La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.

			DBE	Supportage extracteur 8 Détail 16	AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO		
			REDACTEUR		 11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74		
B	02/11/20	DOE	BCU				
A	09/01/18	CREATION	APPROBATEUR				
Indice	Date	Modifications			N d'affaire: V-CDE-1300706	Plan : 1300706	Folio : 20



CMSI  
ANTARES 4  
Implanté dans le local sécurité au rez de chaussée



La trame de ce document est une conception originale de DMF et sa propriété exclusive. Toute reproduction non autorisée serait passible de poursuite.

			DBE	SYNOPTIQUE PILOTAGE COFFRET DE RELAYAGE VIA CMSI	AFFAIRE : AEROPORT AJACCIO		
C	02/11/20	DOE	REDACTEUR		 11 ZA DU LUGET 33290 LE PIAN MEDOC TEL : 05 56 51 34 74		
B	05/02/18	Adressage des modules	BCU				
A	09/01/18	CREATION	APPROBATEUR		N d'affaire: V-CDE-1300706		
Indice	Date	Modifications			Plan : 1300706		
					Folio : 22		

**EGA4**

ZC 1

☐ Sécurité
 ☐ Dérang. / Anomalie
 ☐ Attente

☒ Commande Manuelle

ZC 2

☐ Sécurité
 ☐ Dérang. / Anomalie
 ☐ Attente

☒ Commande Manuelle