

AGENCE : LILLE MARCQ EN BAROEUL
Votre interlocuteur Apave : Sandrine FAZIO
Email : sandrine.fazio@apave.com
Tél : 0671222590

**DIRECTION INTERREGIONALE DES
SERVICES PENITENTAIRES**
A l'attention de : Alain BELLEC
Email : alain.bellec@justice.fr

MAISON D'ARRET - MISE EN ACCESSIBILITE – VALENCIENNES

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + PS + P1 + SEI + Hand-ERP

Avis sur les ouvrages

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis	AVIS
INFRASTRUCTURE		
FONDATIONS		
Dispositions générales	S	N°O1 - 1 Absence d'études géotechnique à ce stade du projet S'assurer de la reconnaissance des fondations existantes
STRUCTURE		
STRUCTURE EN MACONNERIE		
Dispositions générales	S	N°O2 - 1 Le classement en catégorie d'importance de l'établissement (Catégorie IV à confirmer par le BET et MOa) ainsi que la zone de sismicité 3 sera) préciser au CCTP
ETANCHEITE DE TOITURE		
TERRASSE ETANCHEE INACCESSIBLE		

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis		AVIS
Revêtement autoprotégé	S	N°O3 - 1	Prévu revêtement d'étanchéité bicouche autoprotégé sur la cage d'ascenseur. Les suggestions d'étanchéité et de rejet des eaux par rapport à l'existant sera à préciser.
GARDE-CORPS RAPPORTES			
DISPOSITIONS GENERALES DES GARDE-CORPS	S	N°O4 - 1	Tout garde corps protégeant d'une chute de plus de 1m devra répondre de la NF P 01 012.

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET MOYENS DE SECOURS Arrêté du 18/07/2006		
GENERALITES (Art. 2 à 24)		
Classement des locaux (Art. 2)	F	N°E1 - 3
		Arrêté du 18 juillet 2006 : "Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle " n'est applicable qu'aux établissements pénitentiaires neufs. EP 318 personnes : avis favorable suivant PV 23 Juillet 2024

Avis sur exigences réglementaires - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
04/10/2010			
	F	N°E2 - 2	<p>L'établissement étant existant, notre rapport sera réalisé selon l'arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées;</p> <p>PM : Avis favorable de la commission d'accessibilité sur l'ensemble des dérogations</p>
ACCES AU BATIMENT (Art. 11)			
	S	N°E6 - 1	<p>Nous confirmer que les visiteurs "valides" sont non accompagnés.</p> <p>Nous préciser la "procédure" concernant l'accompagnement des PMR vis - vis de l'ascenseur celui ci fonctionnant par clé.</p>
REVETEMENT DE SOLS, MURS ET PLAFONDS (Art. 14)			
	S	N°E5 - 1	<p>Confirmer que l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs dans la zone parloirs doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs.</p>
PORTES			
Caractéristiques dimensionnelles	S	N°E7 - 1	<p>Espace de manoeuvre de porte au R+1 cab avocat n'est pas de 1m70 confirmer l'absence de manoeuvre par le public</p>

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET MOYENS DE SECOURS	
	GENERALITES	
n°E1-1	<i>Classement des locaux</i>	Arrêté du 18 juillet 2006 : "Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle" n'est applicable qu'aux établissements pénitentiaires neufs. Nous confirmer le classement de l'établissement par retour de commission de sécurité.
n°E2-1	ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	L'établissement étant existant, notre rapport sera réalisé selon l'arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées. Nous confirmer que l'établissement rentre dans la définition des établissements affectés à l'exécution des peines tels que définis aux articles D. 70 à D. 72-1 du code de procédure pénale.

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		PV de COMmission et d'accessibilité dur le PC en date du 23 JUILLET 2024	23/01/2025

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTAIRES
ALAIN BELLEC
alain.bellec@justice.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

IPH INGENIERIE
COURTIN
d.courtin@iph-bet.fr