

Bâtiment Pavillon	Trait	Étage	Trait	Service traité	Trait	Install.	Trait	Type	Trait	Equip.
----------------------	-------	-------	-------	----------------	-------	----------	-------	------	-------	--------

Nb caractères (37) répartis	3	-	2	-	10	-	7	.	7	8
-----------------------------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

Bâtiment	PAA
	PAB
	PAC
	PAD
	PAE
	PAF
	PAG

	B01
	B02
	B03

	B3A
	B3B
	B3C

Service traité	IRM
	SCANNER
	REA
	BLOC.OP
	SOINS
	VESTIAIRES

Étage où se situe l'équipement	S2	2° S/Sol
	S1	1° S/Sol
	RJ	Rez de Jardin
	RC	Rez de Chaussée
	ME	Mezzanine
	01	1° Étage
	02	2° Étage
	03	3° Étage
	04	4° Étage
	05	5° Étage
	TE	Terrasse
	M1	Mezzanine 1°Étage
	M2	Mezzanine 2°Étage
	EXT	Extérieur proche au bâtiment

Installation	Elec.		
		ADE	Armoire DivisionnaAire d'Etage
		ADO	Armoire DivisionnAire Ondulée
		AEA	Alimentation Electrique Autonome
		AES	Armoire Electrique Sécurité
		AGBT	Armoire Générale Basse Tension
		AGE	Armoire Générale d'Etage
		AGEO	Armoire Générale d'Etage Ondulée
		AUT	Automates & Ecrans Automates
		AUTS	Automatisme Supervision / Régulation
		AUXP	AuxiliAire Sur Primaire
		AUXS	AuxiliAire Sur Secondaire
		AZ	Armoire de Zone
		AZO	Armoire de Zone Ondulé
		CEL	Cellule
		COF	Coffret Electrique de Zone (Laboratoire...)
		CPTel	Compteur Electrique
		DG	Disjoncteur Général
		DJC	Disjoncteur de Couplage TGBT
		GE	Groupe Electrogène
		GES	Groupe Electrogène Sécurité
		IC	Interrupteur de Couplage TGBT
		IG	Interrupteur Généraux Basse Tension
		IS	Inverseur Source
		LCB	Locaux de Communication (pièce ou espace)
		OND	Onduleur
		PTGE	Automatisme Couplage GE

Type du point	Commun	CDE	Commande logique
		SGL	Signal analogique
		RM	Retour de Marche
		TS	Etat
		NIVH	Niveau Haut
		NIVB	Niveau Bas
		STH	Seuil très haut
		SH	Seuil Haut
		SB	Seuil Bas
		STB	Seuil Très bas
		DEF	Défaut
		DISC	Discordance
		POS	position
		CONS	Consigne
		CS_CALC	Consigne calculée
		OUV	Ouvert
		FERM	Fermé
		JOUR	Jour
		NUIT	Nuit
		OCC	Occupatiuon
		INOC	Inoccupation
		REL	Relance
		
		

Equipement	Commun	COMMUT	Commutateur
		AUTO	Commutateur AUTO
		FOR	Commutateur FORCE
		ARR	Commutateur ARRET
		REL	Relance
		VOY	Voyant
		ACQ	Acquittement
		PRES TEN	Présence tension
		THERM	Thermostat
		AG	Antigel
		DAD	Défaut fumées
		DISC	Détection Incendie
		CCF	Clapet Coupe Feu
		DISJ	Disjoncteur
		SYNT	Synthèse
		VAN	Vanne
		CHAU	Chaud
		FROID	Froid
		PRE	Préchauffage
		VAR	Variateur

		RGTC	Régulateurs GTC
		STS	Inverseur de Source
		TBT	Tableau Basse Tension
		TDN	Tableau Divisionnaire Normal
		TDO	Tableau DivisionnAire d'Etage Ondulé
		TGBT	Tableau Général Basse Tension
		TGO	Tableau Général Basse Tension Ondulé
		TGS	Tableau Génér.Bas.Tens. Sécurité INCENDIE
		TONR	Paratonnerre
		TR	Transformateur
		
		
	Plo mbe rie		
		ADOU	Adoucisseur
		ANCO	Pompe Doseuse
		CHYP	Caisson hyperbare
		CPTEF	Compteur Eau Froide
		CPTEC	Compteur Eau Chaude
		DEMI	Centrale de Production d'eau déminéralisée
		OSM	Osmoseur
		PPE	Pompe
		DISC	Disconnecteur
		RSP	Réservoir Sous Pression
		SURP	Surpresseur Réseau d'eau
		
		
	CVC		
		AREF	Armoire Réfrigérante
		BRUL	Brûleur
		CCF	Clapets coupe-feu
		CEXT	Centrale d'extraction
		CFN	Chambre froide négative
		CFP	Chambre froide positive
		CFS	Caisson filtres sécuritifs
		CHAU	Générateur de chaleur
		PPE	Pompe de circulation
		COND	Aérocondenseur
		CPTGAZ	Compteur Gaz
		CPTCH	Compteur Energie Chaud
		CPTFR	Compteur Energie Froid
		CPTFIO	Compteur Fioul
		CTA	Centrale de Traitement d'air
		ECGH	Echangeur de chaleur (plaques)
		FUIT	Détecteur de fuite d'eau
		GF	Groupe de Production Frigorifique
		EG	Réseau Eau glacée
		ECSTAT	Réseau Eau Chauffage Statique

REG	Registre
AN	Air neuf
SFF	Soufflage
REP	Reprise
EXT	Extraction
REJ	Rejet
RECY	Recyclage
REG	Registre
TEMP	Température
PRESS	Pression
HYGRO	Hygrométrie
PDS EAU	Poids d'eau
EXT	Extérieur
PDIF	Pression différentiel pompe
PRESSOS	Pressostat
IPSO	ipsotherme
DEP	Départ
RET	Retour
AMB	Ambiante/Ambiance
FILT	Filtre
PPE	Pompe
MQE EAU	Manque d'eau
RECUP	Récupération
VITES	Vitesse
FUM	Fumées
DEB	Débit
ENTR	Entrée
SORT	Sortie
PRIM	Primaire
SECOND	Secondaire
ECHANG	Echangeur
V2V	Vanne deux voix
V3V	Vanne trois voix
SURCH	Surchauffe
BALL	Ballon
BRUT	Brute
ADOUC	Adoucie
TECHNIQ	Technique
SST	Sous-station
AMONT	Amont
AVAL	Aval
FDC	Fin de course
ISOL	Isolement
OUV	Ouvert
FERM	Fermé
EXT	Extérieur

ECCST	Réseau Eau Chauffage Constant
EGCST	Réseau Eau Glacée Constant
EGREG	Réseau Eau Glacée Régulée
HUMI	Humidificateur
PAC	Pompe à chaleur
PFI	Plafond filtrant
POT	Pot à boues
SPL	Split System
SRB	Sorbonnes
UTA	Unité de traitement terminal (Batterie seule)
VCT	Ventilo-convecteurs & Terminaux (Ventilés)
VMC	Extraction (VMC)
.....	
.....	
Main tena nce	
ASEC	Armoire Secours FLUIDe Médicaux
CAM	Compresseur Air Médical
CDG	Centrale de détection gaz
CHP	Centrale HP
CMPR	Compresseur
CVM	Production/Compresseur VIdé Médical
PAI	Production d'Air Industriel
PAR	Production d'Air Respirable
VIGI	Boitier VIGI
.....	Boitier VIGI
.....	Boitier VIGI

		MAX	Maxi
		MIN	Mini
		BAT ELEC	Batterie électrique
		TRAC	Traceur
		GIV	Givre
		
		
		