

BOSC Jean-Marie INGE CIVI DEFE

De: LABROUSSE Loris CDT
Envoyé: lundi 25 janvier 2021 11:39
À: BOSC Jean-Marie INGE CIVI DEFE
Objet: RE: DEFSEC : BBC ABOVILLE

Importance: Haute

La réponse officielle du BDS-SO.

Je préconise :

- 1- Demande de « contrôle élémentaire (contrôle d'accès de zone CAZ) » pour tout agent pénétrant sur le site à intégrer au marché ;
- 2- Interdiction de photographier sous peine de radiation sur le site à intégrer au marché ;
- 3- Dans le cas de validation des options DEFSEC, l'entreprise fournira les caractéristiques des fonctions (type de porte, menuiserie...) installés.

Le BDS-SO et ESID-BDX seront les décisionnaires du choix des options.

Cordialement

Chef de bataillon Loris LABROUSSE

Chef de section protection des installations militaires

Bureau Défense Sécurité Sud-Ouest

865 331 2628

De : BOSC Jean-Marie INGE CIVI DEFE <jean-marie.bosc@intradef.gouv.fr>

Envoyé : lundi 25 janvier 2021 10:08

À : LABROUSSE Loris CDT <loris.labrousse@intradef.gouv.fr>

Objet : RE: DEFSEC : BBC ABOVILLE

Bonjour commandant,

Je vous remercie de ce retour.

Cela est en cohérence avec ce que nous avons évoqué lors de notre discussion du 22/01, seuls les radars et les projecteurs ont été demandés en complément dans l'option.

Par contre quel est le périmètre à couvrir par les projecteurs ? Seulement la zone d'entrée principale ou tout le pourtour des bâtiments ?

D'autre part, pouvez-vous me confirmez qu'il n'y a pas de préconisations particulières pour la mise en place du chantier ?

Dernier point, qui sera décisionnaire sur la mise en place de l'option ? Le bénéficiaire (DCSID) ou le BDS ?

Respectueusement,
ICD Jean-Marie BOSC

Chef de projet section programme

BACSD / Division plan

Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux

Adresse postale : 223, rue de Bègles, CS 21152, 33068 BORDEAUX cedex

Adresse géographique : 9, rue de Cursol, 33000 BORDEAUX

Tél : 05 24 73 46 41 - PNIA : 865 331 46 41

www.defense.gouv.fr/sga

[SGA Connect](#)



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Secrétariat général
pour l'administration

De : LABROUSSE Loris CDT <loris.labrousse@intradef.gouv.fr>

Envoyé : lundi 25 janvier 2021 08:47

À : BOSC Jean-Marie INGE CIVI DEFE <jean-marie.bosc@intradef.gouv.fr>

Objet : DEFSEC : BBC ABOVILLE

Importance : Haute

Bonjour monsieur,

La nuit porte conseil,

Objectif : assurer une DEFSEC minimale, considérant que l'espace est ouvert, et ne dispose de quasi aucun contrôle, hormis celui qui est exercé par les occupants du site.

Périmètre existant :

- 1- espace ouvert sans sas
- 2- clôture par barreaudage de très faible hauteur très facilement franchissable
- 3- pas de contrôle depuis le PCP (à confirmer ce point)
- 4- contrôle d'accès par digicode entrée zone BBC
- 5- porte d'entrée durcie (type ???)

préconisation BDS

a – conserver le système d'accès existant en zone BBC

b – conserver les portes d'entrée des BBC (la porte hôtellerie est bonne, vérifier les autres)

c – portes de secours en CR3 (résistance 5 minutes) en métal (toute porte avec groom)

En option :

d- fenêtres RDC CR3

e – radars extérieurs de présence

f – projecteurs asservis aux radars (toutes les faces des bâtiments éclairées)

Cordialement,

Chef de bataillon Loris LABROUSSE

Chef de section protection des installations militaires

Bureau Défense Sécurité Sud-Ouest

865 331 2628